

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy



MMOPX02ACHYL

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 163089/2024 / 32841/2024/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 09.10.2024

všem potencionálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Riegrova - fasáda“

Zadavatel dne 7. 10. 2024 obdržel 3 dotazy k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Riegrova - fasáda“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele. Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele pro všechny potenciální účastníky.

Dotaz č. 1:

„prosím o bližší specifikaci cedulí a znaků na fasádě školy (z jakého materiálu, velikosti, co bude na cedulích uvedeno).“

Odpověď č. 1:

Znak ČR provedení smalt, rozměr 430/371 mm – 2x.

Tabule s označením názvu školy – „Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace“, provedení plast, rozměr 750/500 mm.

Dotaz č. 2:

„Prosím o bližší specifikaci střešního okna (jaký materiál, jaká velikost, v kterých místech střešní okno bude umístěno).“

Odpověď č. 2:

Střešní okno - velikost 780*1180 mm, materiálové provedení lakované dřevo, umístění viz výkres č. D-03

- Nové ergonomické madlo
- Energeticky úsporné trojsklo Uw 1,1
- Horní ovládací madlo
- Integrovaná ventilace
- Filtr proti prachu a hmyzu
- Systém izolace ThermoTechnology™
- Speciální těsnění

Dotaz č. 3:

„Prosím o bližší specifikaci výplní otvorů (euro okna a dveře - jaký druh dřeva, jaké velikosti, jak otevíravé, budou zde samozavírače nebo panikové kování). Nejlépe kdybyste zpřístupnili tabulku prvků. Bez těchto informací nelze nabídku zpracovat.“

Odpověď č. 3:

Bližší informace k jednotlivým dveřím jsou uvedeny v poznámkách na výkresové dokumentaci. Materiálové provedení - smrk

Dveře 1450/2500 – výkres D03, pozn. 4 – samozavírač

Dveře 1500/2100 – výkres D04 – panikové kování

Dveře 1500/3100 (2*) – výkres D04 – panikové kování

Ostatní dveře bez paniky i bez samozavíračů

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka veřejných zakázek
odbor Kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy