

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

č. 045/23/V

Zahájeno dne: 21.07.2023 ukončeno dne: **21.07.2023**

Revizní technik:

René Palarčík

Lískovecká 2868

Frydek - Místek 73801

Osvědčení: Ev.č.: 12557/7/20/R - EZ - E2/A

E-mail.: elprofex@email.cz

Podle normy ČSN 331500, ČSN 332000-6 ed.2

Investor: Statutární město Opava

Akce: **Přípojka NN - Zimní stadión
náhradní ledová plocha**

Část: Elektroinstalace

Místo: parcela č. 1959/19

k.ú. Opava - Předměstí 746 01

Rozsah revidovaného zařízení:

Přípojka NN pro náhradní ledovou plochu - na **parcele č. 1959/19 - k.ú. Opava - Předměstí PSČ 746 01**

Uzemnění objektu, původní elektroinstalace, elektrické spotřebiče ve smyslu ČSN 33 1600 ed.2 nebyly předmětem revize.

Revize se též netýká slaboproudých rozvodů telefonních, zabezpečovacích, televizních apod.

Popis el. zařízení:

Přípojka NN pro náhradní ledovou plochu je vedená z HDS která je umístěná na parcele č. 1959/19 /nebyla předmětem revize/ kabelem AYKY 2ks - 3*240+120 odjištěná pojistkami 6*250A. Přípojka je ukončená v hlavním rozvaděči - technická místnost - rolbovna. Z hlavního rozvaděče je napájen **agregát AAC6-330C** kabelem AYKY 2ks - 3*185+90. V hlavním rozvaděči budou osazeny jističí prvky elektroinstalace pro osvětlení, zásuvkové obvody, technologie

Ochrana:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

Ochrana izolací dle čl.412.1 a dalších - ochrany kryty nebo překážkami dle čl.412.2 ČSN 33 2000-4-41ed.3.

Ochrana před dotykem neživých částí

Ochrana samočinným odpojením od zdroje dle čl.413, ČSN 33 2000-4-41ed.3.

Doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 čl.413.1.2.1.

Vnější vlivy:

Podle ČSN 33 2000-3 a z hlediska ČSN 33 2000-5-51 protokol o určení vnějších vlivů - nepředložen

Prostor:

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 400.1.1.N1

dle rev. technika - prostor ne/bezpečný

Sít:

3/PEN/PE/N AC 50Hz, 230V/400V/TN-C-S

Pi= do výše hlavního jističe

Použité měřicí přístroje - EUROTTEST - COMBO

v.č. 11270651

Celkový posudek:

V době výkonu revize elektrického zařízení revidovaného objektu, nebylo zjištěno závad ohrožujících

Bezpečnost osob a věcí. Revidované elektrické zařízení není nebezpečné osobám ani majetku a je ve smyslu

ČSN 33 1500/Z3 čl.6.1.2. **schopno bezpečného provozu**

Zpráva o revizi má:

2 strany

Počet vyhotovení zpráv:

3x

Počet vyhotovení příloh:

0 příloh

Rozdělovník :

2x Provozovatel.

1x Revizní technik

podpis provozovatele

podpis revizního technik

