



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

Ve Zlíně dne 7. ledna 2025

Věc: Zadávací řízení - „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - III. etapa“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - III. etapa“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Požadavek na maximální hmotnost svítidla 5kg je u komunikací třídy M3 nesplnitelný a to téměř žádným výrobcem. Požadujeme navýšení hmotnosti například na 10 kg.

Odpověď:

Kritérium maximální hmotnosti svítidla se vztahuje pouze pro svítidla o výkonu do 50W.

Dotaz:

Neměl by být kruhový objezd zatřízen třídou C? V plánování vnějšího prostředí a budov, kde má být výpočet proveden ani nejsou vyhodnotit všechny požadované parametry pro třídu M.

Odpověď:

Třídy veškerých komunikací jsou v souladu s generelem VO města, není tedy možné provádět změny.

Dotaz:

Požadavek na „Počáteční měrný výkon svítidla musí být nejméně 150 lmW při 2700 K.“. Tento požadavek je s ohledem na maximální uvedenou spotřebu soustavy zcela bezpředmětný. Pokud zadavatel požaduje maximální spotřebu celé soustavy, tak je technicky jedno, jaký má uchazeč měrný výkon svítidla. Pro poskytovatele dotace je právě spotřeba soustavy směrodatným ukazatelem naplnění podmínek dotačního programu.

Zároveň s vysvětlením ZD požadujeme o adekvátní prodloužení termínu podání nabídek.

Odpověď:

Požadavek na měrný výkon svítidla je přímo úměrný hlavnímu smyslu dotačního titulu, kterým je energetická úspora na provozu veřejného osvětlení a úzce souvisí s dosažením požadované energetické úspory.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

S ohledem na výše uvedené odpovědi zadavatel nevidí důvod pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností