



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní  
plán  
obnovy

Ve Zlíně dne 15. ledna 2025

**Věc: Zadávací řízení - „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - III. etapa“ - vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Opava“ - III. etapa“, zadavatel obdržel dotaz, na který odpovídá takto:

**Dotaz:**

U úseku 6.1 chybí zatřídění komunikace. je zde pouze požadavek na RS (EIR) min  $\geq 0,30$  a Uo  $\geq 0,35$ , čímž je úsek nejednoznačně zadán z vybraných parametrů není jasné o jakou třídu má jít (M5/M6) obě odpovídají těmto požadavkům.

**Odpověď:**

Dotyčné úseky osvětlují prostory, které nelze vzhledem ke geometrii soustavy a samotných prostor jednoznačně definovat a nasvětlit v souladu s normami požadovanými dotačním titulem. Proto jsou svítidla v řešených úsecích v neuznatelných nákladech, nejsou součástí výpočtů dokládanych v žádosti o dotaci a jsou hrazena pouze investorem. To znamená, že dané prostory nebudou podléhat kontrolnímu měření a je na uchazečích, aby pro daný prostor navrhli, dle možností nich zvolené technologie, takové řešení, aby minimálně nedošlo ke zhoršení stávající zrakové pohody.

Smyslem tohoto zadání je zvolení adekvátní světelné náhrady za stávající situaci, přičemž je nutné dodržet vybrané parametry požadované v zadávací dokumentaci v příloze č. 5 Podklady pro světelně-technické výpočty."

.....  
**Mgr. Martin Budiš**

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností