

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy



MMOPX02CAS4E

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 16438/2025 / 42367/2024/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 22.01.2025

všem potenciálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace IV. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zimní stadion – náhradní ledová plocha – oprava po zatopení“

Zadavatel dne 17. 01. 2025 obdržel dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „Zimní stadion – náhradní ledová plocha – oprava po zatopení“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 5

Dle výpisu požadavků zadavatele, zadavatel požaduje změnu systému technologie chlazení ledové plochy, kdy se nejedná o pouhou výměnu technologie, ale je dán požadavek na novou betonovou chlazenou plochu. Z tohoto důvodu požadujeme doplnit zadání o inženýrsko-geologický posudek (vzhledem k ploše stavby minimálně 3 až 4 sondy do hloubky 6,0 m).

Stávající HG studie je pouze rešerší, která byla použita pro účely založení nosných sloupů ocelové konstrukce stanu (na stavbě za dohledu geologa) a není v podrobnosti pro plošné založení nové chladicí desky.

Bez těchto podkladů nelze garantovat mocnost násypů a způsob hutnění vrstev pod základovou deskou na požadovanou únosnost.

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď č. 5

Zadavatel nemá k dispozici IG posudek. Při návrhu ŽB desky pracujte s geologickými a hydrogeologickými poměry uvedenými v příloženém HG posudku – Posudek zasakování, voda dešťová, vypracovaný Ing. Radimem Stránským, Ostravská 1566/62, 737 01 Český Těšín, IC: 03593487 z 04/2023.

Dotaz č. 6

Z dokumentace není zřejmý rozsah silové elektroinstalace a zvláště pak hlavního rozvaděče RH.

Žádáme o doplnění dokumentace o elektrická schémata silové elektroinstalace ZS a osvětlení, včetně schéma hlavního rozvaděče RH a systému řízení osvětlení.

Odpověď č. 6

Zadavatel uveřejňuje - Schéma rozvaděčů – Projektová dokumentace pro vydání společného povolení vypracovaná společností DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) z 01/2023

Dotaz č. 7

Ve výpisu požadavku zadavatele, položce Elektroinstalace je uveden požadavek „... a dopojení všech sítí“. Vztahuje se požadavek i na komunikační síť, internet, WIFI, kamery?

V případě že ano, žádáme o doplnění dokumentace a schémat stávajícího stavu komunikačních sítí a požadovaného rozsahu rekonstrukce.

Odpověď č. 7

Objednatel požaduje dodávku a napojení 545m UTP kabelu pro rozvod internetu a kamerový systém. Kamery předmětem dodávky nejsou. Předmětem díla je rovněž dodávka a montáž switchu, průmyslového zdroje a 25 ks konektorů.

S pozdravem

Hana Fraňková
referenta veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy

Přílohy:

- HG posudek – Posudek zasakování, voda dešťová, vypracovaný Ing. Radimem Stránským, Ostravská 1566/62, 737 01 Český Těšín, IČ: 03593487 z 04/2023
- Schéma rozvaděčů – Projektová dokumentace pro vydání společného povolení vypracovaná společností DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) z 01/2023