

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy



MMOPX02CSFHM

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 33363/2025 / 3654/2025/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 17.02.2025

všem potencionálním uchazečům

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul. Anenské“

Dne 14. 2. 2025 obdržel zadavatel 1 dotaz k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce ul. Anenské**“, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel na dotaz odpovídá a uveřejňuje tuto odpověď na profilu zadavatele pro všechny potenciální uchazeče.

Dotaz č. 1:

1) Ve výkazu výměr pozemní komunikace a zpevněné plochy je položka č. 2

2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (nebezpečný odpad) <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce = živičná sut' stmelená dehtovým pojivem - odhad ... 237,0m3 x 2,4t/m3 x 50% (Marius - Pedersen a.s., skládka Chlebičov)</i>	t	284,40
---	--------	--	---	--------

Žádáme Zadavatele o zveřejnění protokolu stanovení PAU.

Odpověď č. 1:

S ohledem na celkovou rekonstrukci vozovky nebyl prováděn diagnostický průzkum vozovky, vč. stanovení obsahu látek PAU. Při odstraňování asfaltových vrstev stávajícího krytu vozovky se vzhledem ke stáří vozovky a znalosti místních poměrů, téměř jistě předpokládá výskyt PAU látek s vyšší koncentrací Benzo[a]pyrenu, jehož množství přesahuje hodnotu 50 mg/kg suš. = kvalitativní třída ZAS-T4 dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. Z tohoto důvodu bylo 50 % odstraňovaného množství asfaltové směsi stávajícího souvrství krytu vozovky zařazeno do kategorie nebezpečný odpad (typ S-NO) = položka 014132.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka veřejných zakázek
odbor Kancelář tajemníka
Magistrátu města Opava