

LEGENDA ČAR


- STÁVAJÍCÍ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÉ NÁPOJENÍ

VYSVĚTLIVKY KE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGII

- KOREKCE pH
- ČERPADLO DĚTSKÉHO BAZÉNU
- ODBĚR VZORKU
- DMYCHADLA PRÁNÍ FILTRŮ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- FILTRAČNÍ ČERPADLO Q=100m, h=13m, 5,5 kW, 3ks
- FREKVENČNÍ MĚNIČ PRO FILTRAČNÍ ČERPADLO 6kW, 3 ks
- VODOMĚR VODY Z ŘÁDU DN40, mbus
- SERVO-VENTIL PRO DOPOUŠTĚNÍ VODY DN50 S HAVARIJNÍ FUNKCÍ
- DMYCHADLO PRO PRÁNÍ PÍSKOVÝCH FILTRŮ, 400V, 5,5kW, 330m3/h, 400 mbar
- PRŮTOKOMĚR CÍRKULOVANÉ VODY BAZÉN DN200, RS485
- ZRYCHLOVACÍ ČERPADLO PRO OHŘEV VODY BAZÉNU 400V, 1,1kW, 55m3/h, h=5,5m
- COMBI OZONE 9kW, 400V, 4225
- ZRYCHLOVACÍ ČERPADLO PRO DÁVKOVÁNÍ PLYNNÉHO CL, 5,5kw,230V,max 6bar, h=16,5m Q=2,8m3/h
- AUTOMATICKÁ DÁVKOVAČÍ STANICE VČETNĚ ORIGINÁL PROVOZNÍCH NÁPLNÍ
- MĚŘENÍ HLADINY V AKU NADRŽI DĚTSKÝ BAZÉN
- PREČERPÁVACÍ ČERPADLO Z DĚTSKÉHO BAZÉNU ZPĚT DO OKRUHU
- TEPLOTNÍ JIMKY 1/2", 4ks
- VÝMĚNA FILTRAČNÍHO PÍSKU VE STÁVAJÍCÍCH FILTRECH 3ks
- VÝMĚNA FILTRAČNÍHO PÍSKU VE STÁVAJÍCÍCH FILTRECH 3ks
- VÝMĚNA MANOMETRŮ NA PÍSKOVÝCH FILTRECH 3ks
- PRŮTOKOMĚR CÍRKULOVANÁ VODA PRO DĚTSKÝ BAZÉN DN65, RS485
- OPRAVA POTRUBÍ d 225
- OPRAVA KOTVENÍ POTRUBÍ d75 DB
- MÍSTNOST PLYNNÉ CHLOROVNY S VYBAVENÍM



Vypracoval	Kontroloval	Zedp. projektant	Arup Pro s.r.o.
Ing. arch. Kristýna Vojková	Ing. Michal Klimeš	Ing. Michal Klimeš	739 53 Třanovice 1
Investor	Stavby	Místo	IC 06369201, DÚC CZ06369201
Ing. arch. Kristýna Vojková	Ing. Michal Klimeš	Ing. Michal Klimeš	E info@aruppro.cz M. 420 728 453 988
Akce			Formát
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			669x427 mm
Místo stavby parc.č. 6/4, k.ú. Opava - Město (711560)			Datum
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			01/2025
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			Účel
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			DPS
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			Číslo paré
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			150
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			Číslo paré
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			Č. výkresu
Rekonstrukce městských lázní Opava, Zámecký okruh 38/4, 746 01, Opava 1			D.1.4.102