

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy



MMOPX02DB93E

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 51720/2025 / 6920/2025/VERZ

Vyřizuje: Ing. Pavel Baďura

Pracoviště:

Telefon: 553 756 476

Fax: 553 756 141

E-mail: pavel.badura@opava-city.cz

Datum: 19.03.2025

všem potencionální účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Šrámkova – sportoviště – oprava povodňových škod“

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 18. 03. 2025 obdržel dva dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „ZŠ Šrámkova – sportoviště – oprava povodňových škod“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

V dokumentu C01 KOORDINAČNÍ SITUACE je u umělých polyuretanových povrchů uveden požadavek na TPV granulát. Žádáme zadavatele, aby potvrdil, zda opravdu požaduje kvalitnější TPV granulát oproti EPDM granulátu.

Odpověď č. 1

Zadavatel preferuje použití umělých polyuretanových povrchů s použitím TPV granulátu, zadavatel zároveň připouští pro finální vrstvu sportovního povrchu (ve skladbách a tloušťkách dle dílčích sportovních sektorů) použití granulátu EPDM.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje bezzásypový umělý trávník. Žádáme zadavatele o potvrzení, že požaduje skutečně ZCELA bezzásypový umělý trávník, tedy trávník bez vsypu gumového granulátu i bez vsypu křemičitého písku.

Odpověď č. 2

Zadavatel potvrzuje požadavek na ZCELA bezzásypový umělý trávník, tedy trávník bez vsypu gumového granulátu nebo vsypu křemičitého písku.

S pozdravem

Ing. Pavel Baďura
referent veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy