

AKCE: Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská

ČÍS. ZAK.: 190254 ST

MÍSTO JEDNÁNÍ: SmVaK, Provoz vodovodních sítí Opava, Krnovská 72/109, Opava

DATUM JEDNÁNÍ: 24.1.2020

HODINA: 10:30

PŘÍTOMNI: SmVaK – J. Ihn, M. Zeman
DPOVA – Ing. P. Juchelka

Záznam z jednání

OBSAH JEDNÁNÍ:

Návrh okružní křižovatky zásadně zasahuje do stávajících tras vodovodů DN 200 PVC v ul. Nákladní a DN 80 LT a PVC v ul. Oblouková a Rybářská, vč. armaturního uzlu na rohu ul. Oblouková a Rybářská. Stávající vodovody je nutno vymístit z komunikace okružní křižovatky tak, aby trasy křížily ramena křižovatky kolmo k ose komunikace. Sekční šoupata (poklopy) nutno situovat mimo vozovku.

Na základě technických předpisů provozovatele požaduje provozovatel řešit přeložky vodovodů, především v místě křížení s komunikacemi, použitím potrubí z tvárné litiny, bez osazení chrániček pod komunikacemi. S ohledem na stáří těchto sítí a vzhledem k riziku jejich poškození při stavebních pracích řešit jejich výměnu v rozsahu stavby.

Na obou rozích ul. Obloukové vznikají novým řešením velmi úzká místa mezi stávající budovou, resp. stávajícím oplocením, a krajem nové okružní křižovatky. V těchto místech nebude možné dodržet v krátkých úsecích vzdálenost mezi souběžnými trasami přeložek vodovodů a plynovodů v rozsahu ochranných pásem. Odstupové vzdálenosti budou navrženy s ohledem na ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a před vlastní stavbou budou uzavřeny mezi provozovateli smlouvy o uložení sítí v ochranných pásmech.

Návrh přeložek vodovodů bude předložen k posouzení.

Zapsal: Ing. Petr Juchelka