

Jmenovitá zkratová schopnost přístrojů 10kA

Typ rozváděče	Oceloplechový (456 mod.) "Z" v EI 30 DP1-S		
Počet polí	1	Dělení	-
Krytí-zavřený	IP30	Otevřený	IP20
Přívod	SPODEM	Vývody	NAHORU
Rozměr: šířka - 1230mm hloubka - 250mm výška - 1195mm			
Nátěr : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE			
Napěťové soustavy :	Ochrana před úrazem el.proudem		
3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI		
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, FI		

NÁZEV A MÍSTO AKCE : Základní škola Opava – Šrámkova 4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a stavební úpravy pavilonu UV13Z–0 Knihovna Petra Bezruče – Kateřinky		INDETAIL s.r.o. Projektování elektrických zařízení IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390 Zacpalova 379/27, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz											
INVESTOR : Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. (IČ: 00318574) Nádražní okruh 695/27, 746 01, Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773 PODPIS :		Č.PARÉ. <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
PROFESE : D.1.2 – Technika prostředí staveb (TPS) D.1.2.5 TPS – Silnoproud		VYPRACOVAL : LUKÁŠ KRÁTKÝ PODPIS :		Č.VÝKR.									
NÁZEV VÝKRESU : Rozvaděč RPA1.1		STUPEŇ PD :DPS MĚŘÍTKO : --- DATUM : DUBEN 2025		D.1.2.5.2–03									