

VÁŠ DOPIS č. j.:
ZE DNE:
NAŠE č. j.:
NAŠE sp. zn.:

E-mail
10. 12. 2024
471/2024
-

Ing. Martin Lichvár
Šafaříkova 2429/9
746 01 Opava

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

Lucie Šimonová
+420 553 759 109
lucie.simonova@tsopava.cz

martin.lichvar@seznam.cz

DATUM: 16. 12. 2024

Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení pro stavbu

„Odstranění objektu občanské vybavenosti Slezanka v Opavě na parc. č. 265/5, 265/3, 260/7, 582/2 k.ú. Opava - Město“,

zájmové území: dle zákresu žadatele v katastrální situaci - parc.č. 265/5, 265/3, 260/7, 582/2 v k.ú. Opava – Město (Horní náměstí).

Technické služby Opava a.s., jako správce veřejného osvětlení vydává následující stanovisko:
Dojde ke střetu s kabelem veřejného osvětlení v místních komunikacích a na objektu parc. č. 265/3.

Podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem VO:

- **Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy** (v příloze je doložena situace s výskytem veřejného osvětlení).
- Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě Technických služeb Opava a.s. nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku).
- Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen (kopii požadujeme doložit). Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.
- Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TS Opava a.s. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Dále upozorňujeme na existenci zařízení veřejného osvětlení umístěného na objektu parc. č. 265/3.

Přikládáme tištěnou situaci VO příslušné lokality.

Toto vyjádření nelze použít jako podklad pro stavební řízení. K tomuto účelu je nutno doložit příslušné podklady. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

Ing. Martin Girásek, MCI
provozně-technický náměstek

 **Technické služby
Opava a.s.**

Těšínská 2057/71, 746 01 Opava
-4-

Dojde ke střetu
se zařízením VO nebo SSZ.
Nutno Vytýčit.

Statutární město OPAVA
Horní náměstí 69
746 01 Opava

