

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
S. p. veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX02GKQBB

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 172219/2025 / 24865/2025/VZAK

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 10.10.2025

Všem potencionálním uchazečům

Dodatečné informace III. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Rekonstrukce oplocení sportovního areálu – oprava povodňových škod".

Zadavatel dne 09. 10. 2025 obdržel dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu – oprava povodňových škod“ zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá a odpověď uveřejňuje na profilu zadavatele.

Na základě kontroly zadávací dokumentace Vámi zveřejněné veřejné zakázky na adrese Profil zadavatele: <https://zakazky.opava-city.cz/vz00000806> na „Rekonstrukce oplocení sportovního areálu – oprava povodňových škod“ Evidenční značka: VZMR/STP/024/25, Vás chceme touto cestou zdvořile požádat o poskytnutí doplňujících informací, které jsou nezbytné pro zpracování cenové nabídky a to ohledně položky v rozpočtu **pod číslem 21 K 8711R Zavlažovací systém pro hřiště - podpovrchový soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 01 viz níže:**

Na základě technické zprávy v odstavci Zavlažování hřiště: Nově je navržen automatický závlahový systém s postřikovači. Závlahový systém – je uložen pod terénem a připojen na čerpací stanici s jedním nebo více čerpadly, které zajišťují parametry tlaku a množství vody. Automatická závlaha umožňuje velmi vysokou rovnoměrnost závlivky, možnost závlivky v nočních či ranních hodinách (úspora vody, nedochází k teplotnímu šoku způsobenému rozdílem teplot závlahové vody a vzduchu a dále absenci či redukci osob zajišťujících ruční Hlavní sestava pro zavlažování společně s filtrační jednotkou je instalována v prostoru čerpací stanice. Zavlažování bude zajištěno výsuvnými postřikovači Trubní vedení je složené z hlavního rozvodu, který je zokružován kolem celého hřiště, a jednotlivých sekčních rozvodů, napojených na rozdělovače ve ventilových šachticích.

Prosíme o doplnění těchto informací, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost závlahového systému:

Dotaz č. 1:

Rozměr zavlažované plochy – pro správné napočítání počtu postřikovačů je nutné znát, jak velká je plocha pro zavlažování.

Odpověď č. 1:

105* 66 m

Dotaz č. 2:

Vydatnost zdroje vody – Na základě této vstupní informace ohledně vydatnosti zdroje vody se dá navrhnout a určit další řešení, jestli bude dostačující velikost původní retenční nádrže nebo nebude.

Odpověď č. 2:

9 m³ za 4 hod.

Dotaz č. 3:

Jaká je **velikost aktuální retenční nádrže**/ je zde požadavek ocenit i toto položku v případě, že velikost nebude dostatečná?

Odpověď č. 3:

9 m³

Dotaz č. 4:

Místo čerpací stanice – pro správnou konfiguraci zavlažovacího systému je nezbytné vědět kde přesně bude umístěna čerpací stanice (kde bude umístěno čerpadlo a další příslušenství). Jednoduše jaká je vzdálenost mezi zdrojem vody, čerpadlem a postřikovači.

Odpověď č. 4:

Mezistřídačkami

Dotaz č. 5:

Příkon rozvaděče – je potřeba znát parametry elektroinstalace, protože na tom závisí konfigurace čerpadla a dalších komponentů.

Odpověď č. 5:

3x 25 A

Zadavatel připomíná, že termín pro podání nabídek byl stanoven do 15. 10. 2025 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Hana Fraňková
referentka s.p. veřejných zakázek
odbor právní a organizační
Magistrátu města Opavy