



Váš dopis zn.:

Ze dne: 22.10.2024

Naše č.j.: POD/17721/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Lenka Lesáková

Tel.: 596657273

E-mail: Lenka.Lesakova@pod.cz

Datum: 30.10.2024

Ing. Zbyněk Novák

Čajkovského 1595/49

74601 Opava 1

Cyklostezka Opava - Oldřišov

- stanovisko správce povodí a správce vodního toku k DPZ

Dne 22. 10. 2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko ke stavbě „Cyklostezka Opava - Oldřišov“. Investorem je Statutární město Opava.

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové cyklostezky (C8) o délce 1978 m na stávající polní komunikaci mezi městem Opava a obcí Oldřišov. Cyklostezka s povrchem z asfaltového betonu má šířku 3 m a nezpevněné krajnice š. 0,5 m. Dešťové vody ze zpevněné plochy budou svedeny příčným spádem do silničního příkopu.

K Vaší žádosti uvádíme:

Trasa cyklostezky vede v úseku cca 750 m v těsném souběhu s vodním tokem Kateřinský potok (ř.km 3,720 - 4,470), který je v naší správě. Stavbou nedojde k zásahu do koryta vodního toku ani k omezení průtočnosti.

Vodní tok Kateřinský potok nemá stanovené záplavové území.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku **je realizace záměru možná** za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Jelikož je polní komunikace, na níž bude vybudována cyklostezka, jediným možným příjezdem k vodnímu toku, požadujeme, aby nosnost vozovky byla uzpůsobena pro pojezd nákladních vozidel a mechanizačních prostředků (min. 30 t). Na začátku a konci souběhu cyklostezky s vodním tokem bude provedeno zpevnění (sjezd) v šířce 3 m pro ochranu krajnice při sjíždění těžké techniky do koryta toku. Dále budou na obou koncích cyklostezky umístěny dodatkové tabule „Povodí Odry, s. p. vjezd povolen“.
- Zahájení prací musí být písemně oznámeno přímému správci vodního toku VHP Opava (p. Pivovarník, tel. 602 727 868, e-mail opava.vhp@pod.cz), a to nejméně s třídním předstihem.
- Budou podniknuta taková opatření, aby nedošlo k úniku škodlivých látek, či odpadu vzniklých stavební činností do vodního toku.
- V korytě vodního toku nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika či jiné předměty, které by mohly ovlivnit plynulý odtok vod.
- Povodí Odry, státní podnik neponese následky za škody, které vzniknou na vašem zařízení vlivem povodňových průtoků, ledových jevů a splavenin.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0300 Opava od toku Plštský potok po tok Moravice. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Cyklostezka Opava - Oldřišov“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Pavel

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí: Závod 01 Povodí Odry, s. p. v Opavě
VHP Opava
Provozní odbor, zde