

VÁŠ DOPIS č. j.: -

ZE DNE: 24. 09. 2024

NAŠE č. j.: 359/2024

NAŠE sp. zn.: -

Ing. Zbyněk NOVÁK,  
projektová činnost ve výstavběČajkovského 1595/49  
746 01 OpavaVYŘIZUJE: Lucie Šimonová  
TEL.: +420 553 759 109  
E-MAIL: lucie.simonova@tsopava.cz

DATUM: 11. 10. 2024

**Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení / ohlášení stavby  
„Cyklostezka Opava - Oldřišov“**

Technické služby Opava a.s., jako možný budoucí správce komunikace, **souhlasí s předloženým návrhem projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení / ohlášení stavby „Cyklostezka Opava - Oldřišov“, za podmínek:**

- Šířkové a výškové uspořádání projektované stezky pro cyklisty bude navrženo v souladu s platnými normami a předpisy vč. ochranného pásma (min. 0,5 m), především pak ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“,
- Projektované zpevněné plochy budou navrženy v souladu s TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“, v platném znění. Návrhová úroveň porušení cyklostezky bude D2 (viz čl. 4.1, tabulka 1), třída dopravního zatížení chodníků bude z důvodu zajištění strojní údržby vozidly do 3,5 t navržena ve třídě VI (viz čl. 4.2, tabulka 2),
- Projektované zpevněné plochy a chodníky budou plynule navázány na stávající zpevněné plochy a terén tak, aby byly eliminovány nově vzniklé výškové rozdíly v příčných a podélných spádech před i za obrubami,
- Svislé dopravní značení bude v reflexním hliníkovém provedení typu Araplast (DZ AL-NK, fólie Nipon, AL rám, uchycení NK se čtyřhrannou, čtyřšroubovou AL patkou, šrouby budou doplněny plastovými kryty),
- Stavebník je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., a Vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění Vyhlášky č. 338/2015 Sb., v platném znění,
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčené komunikaci,
- **Veškeré plochy** dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací.

**Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)**

Dojde ke střetu s kabelem veřejného osvětlení v účelové komunikaci.

Podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem VO:

- **Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy** (v příloze je doložena situace s výskytem veřejného osvětlení).
- Je potřeba ohlásit zhotoviteli, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě Technických služeb Opava a.s. nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku).
- Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen (kopii požadujeme doložit). Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.
- Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemní vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- **Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci.** Opravu provedou zaměstnanci TS Opava a.s. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Přikládáme tištěnou situaci VO příslušné lokality.

Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.



S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Veškeré projektované i výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem



**Technické služby  
Opava a.s.**  
Těšínská 2057/71, 746 01 Opava  
-4-

Ing. Martin Girášek, MCI  
provozně-technický náměstek



**Dojde ke střetu**  
**se zařízením VO nebo SSZ.**


Statutární město OPAVA  
Horní náměstí 69  
746 01 Opava

Nutno Vytýčit

3.10.2027

1:7,560

B-7



zdroj dat: © statutární město Opava

