

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Amun Pro s. r. o.  
Třanovice 1  
73953 Třanovice

Značka: 9773/V018242/2025/OT  
ID stavby: 037614

Ostrava, dne: 22.7.2025

Věc: **Městské koupaliště Opava - Oprava objektu Úpravny vody - parc.č. 2133/6, k.ú. Opava-Předměstí**

*Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)*

Investor: Statutární město Opava

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 13.7.2025 pod zn.: 9773/V017652/2025/AUTOMAT.

#### **Popis záměru:**

Předložená dokumentace řeší opravu objektu úpravy vody městského koupaliště v Opavě, na pozemku parc.č. 2133/6, k.ú. Opava-Předměstí. V rámci opravy bude provedena výměna okenních a dveřních otvorů, oprava fasády, výměna klempířských prvků, otlučení vnitřní omítky a provedení nové omítky včetně malby, vybourání stávajících venkovních spádových betonů a nové provedení včetně ochranného nátěru betonu, osazení vpustí, dopojení sprch, likvidace suti, oprava hydroizolační vrstvy v rámci střechy objektu, povrchové úpravy stávajících zámečnických konstrukcí, vybourání a provedení vnitřních betonových podlah, nové provedení včetně ochranného nátěru betonu, osazení vpustí, dopojení, elektroinstalace včetně osvětlení, nové zámečnické prvky – schodiště, pororošty, provedení transportního otvoru pro filtraci průměru 2,35m výšky 2,43m.

Bude provedena nová hydroizolace s napojením na stávající, objekt bude obsypán a zpevněná plocha bude obnovena. Součástí je také demontáž zábradlí a zpětná montáž pro transport filtrů, nová ocelová konstrukce, demontáž a montáž potrubí pro topnou vodu.

Rekonstrukce zahrnuje také demontáž stávajících filtrů + pískové náplně likvidace a odvoz, demontáž a zpětná montáž potrubí pro transport filtrů, demontáž technologie dětského bazénu, nové pískové filtry 3x d2350 včetně pískové náplně a montáže, napojení na stávající rozvody včetně úpravy rozvodů potřebné pro napojení, nový pískový filtr pro dětský bazén včetně úpravy rozvodů na novou ocelovou konstrukci. Konstrukčně je stavba řešena z cihel, tvárnic.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby dle předložené projektové dokumentace na pozemku parc.č. 2133/6, k.ú. Opava-Předměstí **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

**Upozorňujeme**, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vnitřní vodovody, resp. vnitřní kanalizace, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. Uvedená zařízení je nutno respektovat – viz Podmínky týkající se realizace stavby. Za účelem získání informace o jejich přesné poloze (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

#### **Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Veškeré případné úpravy **na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést** za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí příslušnému středisku vodovodních sítí, se kterým dojedná postup a kontrolu prací, a to přes zákaznickou linku SmVaK Ostrava a.s. **tel.: 800 292 400** (pracovní dny 7:30 – 17:00).

Značka: 9773/V018242/2025/OT

- Případné poškození zařízení vodovodní, příp. kanalizační přípojky bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 36  
  
Ing. Hana Vyškovská  
teamleader oddělení vyjadřování

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.