



**LEGENDA ZÁZEMÍ**

OKRUH OŠTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ (pro 1+2.np)K OTOPNÝM TĚLESŮM 55/45 °C,VEDENO PODLAHAMÍ

POTRUBÍ=POZINKOVANÁ TRUBKA Z UHLÍKOVÉ OCELI LISOVANÉ SPOJELIZOLACE 20mm

OKRUH OŠTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ K JEDNOTCE VYT 55/45 °C,VEDENO POD STROPEM

POTRUBÍ=POZINKOVANÁ TRUBKA Z UHLÍKOVÉ OCELI LISOVANÉ SPOJELIZOLACE 20mm

DOPOJENÍ TĚLES ze ZDI a PODLAHY,PATEŘNÍ ROZVOD PO ZDECH a ve ZDECH

POTRUBÍ POZINKOVANÁ TRUBKA Z UHLÍKOVÉ OCELI LISOVANÉ SPOJE

OTOPNÝ PLOCHU V ČÁSTI ZÁZEMÍ TVOŘÍ OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ+ČLÁNKOVÁ LITINOVÁ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	s.v. [m]
2.01	SCHODIŠTĚ	11,90 m²	- m
2.02	VSTUPNÍ HALA	74,50 m²	3,15-4,70 m
2.03	ZRUŠENO	- m²	- m
2.04	ODBOBNÁ UČEBNA – CÍVČNÁ KUCHYŇKA	16,50 m²	3,21 m
2.05	ZASEDACÍ MÍSTNOST	79,70 m²	3,06 m
2.06	CHODBA	68,75 m²	2,84 m
2.07	TRIBUNA	282,20 m²	- m
2.08	ODBOBNÁ UČEBNA – HUDEBNÁ	62,70 m²	2,74 m
2.09	ZRUŠENO	- m²	- m
2.10	ODBOBNÁ UČEBNA – VYT. VÝCHOVA 1	43,00 m²	2,74 m
2.11	ODBOBNÁ UČEBNA – VYT. VÝCHOVA 2	38,25 m²	2,74 m
2.12	KABINET VÝTVARNÁ VÝCHOVA	14,25 m²	2,69 m
2.13	WC DÍVKY	10,50 m²	2,84 m
2.14	OKLIDOVÁ KOMORA	2,35 m²	2,84 m
2.15	WC CHLAPCI	14,60 m²	2,84 m
2.16	SKLAD	22,70 m²	2,84 m

PROJEKTANT PROFESIE ING. HENDRYCH JIRÍ /	VYPRACOVAL ING. HENDRYCH JIRÍ /	TECHNICKÁ PROJEKTU Ing.arch. Chvátil Jaroslav	ING. HENDRYCH JIRÍ / MANESOVA 23,OPAVA prac: BÍLOVECKÁ 167,OPAVA6 IČO: 11 54 40 58 mobil: 606 282 781 j.hendrych@volny.cz
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava			
PROFESIE: D.1.2.3 - TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ			
MÍSTO STAVBY: k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 45/4			
AKCE:		FORMÁT	A1
ZŠ MARÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE		DATUM	08/2025
		STUPEŇ	DPS
OBSAH: PŮDORYS 2.NP-VYTÁPĚNÍ		Č. ZAKÁZKY	11-25
		MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU 1:75 D1.2.3.-3