


R1NP rozváděč 1NP

Oceloplechová rozvodnicová skříň v provedení
do výklenku, IP54/20,
DistriSet DZ54-4613-EI30S



Typ	Název výrobku	ks
DZ54-4613-EI30S	Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná, požární odolnost EI30S	
LTN-10B-3	Jistič LTN	4
LTN-16B-3	Jistič LTN	5
LTN-25B-3	Jistič LTN	5
LTN-20B-3	Jistič LTN	3
LTN-63B-3	Jistič LTN	1
LTN-2B-1	Jistič LTN	1
LTN-10B-1	Jistič LTN	4
LTN-16B-1	Jistič LTN	8
LTN-20B-1	Jistič LTN	1
LMF-16B-1N-030A	Proudový chránič LMF MiniaMini	16
LMF-10B-1N-030A	Proudový chránič LMF MiniaMini	19
SJBC-25E-3-MZS	Svodič bleskových proudů typ 1 + typ 2	1
3VA1112-3EF	hlavní jistič IN-125A, Ir-125A	1
Včetně ostatních prvků, vodičů, krytů aj., pro celkovou kompletaci dle ČSN		

Instalovaný Pi R1NP	Den kW	Noc kW
Osvětlení	6,646	
NZ osvětlení	0,06	
RSTV osvětlení TV	10,5	
RKTV rozváděč kotelny tělocvičny	71,8	
RS sauna	15	
RKŠ rozváděč kotelny ZŠ	5,5	
VZT	14,36	
IS informační tabule	9	
EO el. Opona	4	
EK el. Koše	2,2	
RAK	1	
KS,EPS,EVS,EZS	1	
Jiné	6,5	
Celkem Pi	147,566	

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339			IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:			
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL					
Stavba : ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí					Č.zakázky: DPS Datum: 10/2025
Stavebník : Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava					Měřitko: Formát: A4
Výkres: ELEKTROINSTALACE - montážní schéma R1NP					Č.výkr.: D.1.2.5 - 03