




rozváděč INP
v ČM 121

UPOZORNĚNÍ :
Propojení čidel s napájením a
releovým výstupem vést jedním
vodičem PRAFlaGuard 2x2x0,8

NAPÁJENÍ :
1x240V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA :
automatické odpojení od zdroje TN-S

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|---|
| Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339 | | IČO : 18101411 | | <div> ZDENĚK FRÝDL projekt - provedení - revize - obnova</div> |
| Zodp.projektant: | Vypracoval: | Kreslil: | | |
| ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ |  |  | | |
| CHVÁTAL | | | | |
| Stavba : | ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí | | | |
| Stavebník : | Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava | | | Č.zakázky: DPS |
| Výkres: | ELEKTROINSTALACE - obvodové schéma REPS | | | Datum: 10/2025 |
| | | | | Měřitko: |
| | | | | Formát: A4 |
| | | | | Č.výkr.: D.1.2.6 - 03.01 |