



HJ 1Q16
3VA1180-3EF... (TM240)
In = 80 A
Ir = 80 A

Dodat v případě, že bude nová sazba C46D
(tj. zvlášť TČ tep. čerpadla a TUV)

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ			
CHVÁTAL			
Stavba : ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE		Č.zakázky: DPS	
Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí		Datum: 10/2025	
Stavebník : Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava		Měřitko:	
		Formát: A4	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - obvodové schéma R1NP		Č.výkr.:	
		D.1.2.5 - 03.01	