



SEBT - doplňková ochrana, ochranné pospojování / ČSN 332000-4-41 ed.3 čl.415.2

UPOZORNĚNÍ :

Veškeré přívody a odvody na SEBT musí být správně
očíslovány za účelem následných revizí elektro !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ			
CHVÁTAL			
Stavba : ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE		Č.zakázky: DPS	
Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí		Datum: 10/2025	
Stavebník : Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava		Měřitko:	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - SEBT obvodové schéma R2NP		Formát: A4	
		Č.výkr.: D.1.2.5 - 04.08	