

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Samostatné pracoviště veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX02IKB6Z

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 28186/2026 / 2506/2026/VZAK

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 13.02.2026

všem potenciálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace I. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Mařádkova – hala - rekonstrukce“

Zadavatel dne 13. 2. 2026 obdržel 1 dotaz k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „ZŠ Mařádkova – hala - rekonstrukce“ zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

„Máte prosím bližší informace k položce "Podhled se zvýšenou mechanickou odolností SDK 12,5, bez TI, rošt po 300mm"?

Skladbu "PODHL.R09" jsme v dostupné PD nedohledali, tudíž nevíme kde se nachází, jakou SDK deskou bude podhled opláštěný, jaké bude svěšení a zda má být tento podhled nárazuvzdorný - případně upřesnit třídu nárazuvzdornosti.“

Odpověď č. 1:

Jedná se o podhled v prostoru tělocvičny (místnost 1.07 sportovní plochy a 2.07 tribuny). V celkové ploše 1 294,00 m².

Podhled je dělen na dvě části:

- 1) akustická s třídou odolnosti 2A - deska ze skelné vaty v ploše 694,00 m²,
- 2) doplnění volné plochy SDK podhledem v tl. 12,5 mm v ploše 600,00 m² - bez požadavku na třídu mechanické odolnosti.

SDK deska sama o sobě vykazuje větší pevnost než akustické desky z MW.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka s. p. veřejných zakázek
odbor právní a organizační
Magistrátu města Opava