


Rozvaděč bude v protipožárním provedení dle Požární zprávy
"Hlavní vypínač"

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou
ČSN 33 2000-4-41, ed.4 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle
"411-Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje"
a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měř.	1:100	 G - ATELIER DOSTOJEVSKÉHO 26, 746 01 OPAVA e-mail: gatelier@centrum.cz iČO: 42861632, mob.:602524912
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	665	
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	3	
DATUM	11/2025	St.	DPS	
OBSAH			Č. VÝKRESU	STR.
Stavební úpravy objektu občanského vybavení MULTIFUNKČNÍ KAVÁRNA Rozvaděč R3			EL03	1

