

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S

In=40A

Ik= do 10kA



PROSTOROVĚ ODDĚLIT - TOTAL STOP

FA45
B6/1
6A
V uzamčené poloze
pro TOTAL STOP


KT45
zpoždění
nosl. 1s

KA45
16A


U>

PRAFlaDur-J 5x1,5
RH-WS 45

SÍŤ



REZ.
FVE



NAPĚŤOVÁ CÍVKA
HL. VYPÍNAČE QM1
V ROZVADĚČI RE

TOTAL STOP - VSTUP
KONTAKT 1x NC pro VC
KONTAKT 1x NC pro FVE

RH - TOTAL STOP