



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název zadavatele:

Statutární město Opava

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01

IČ zadavatele: 00300535

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Tomáš Navrátil, primátor města

Profil zadavatele: <https://zakazky.opava-city.cz/>

Osoba zastupující zadavatele:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

Výzkumné energetické centrum (VEC)

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ: / DIČ: 61989100 / CZ61989100

Oprávněná osoba k jednání: Ing. Karel Borovec, Ph.D., ředitel VEC

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Navrkalová, MBA

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení
„INSTALACE FVE FORMOU DESIGN AND BUILD NA OBJEKTECH STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY –
PARKOVACÍ DŮM“
(dále jen „VZ“)

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P26V00000017

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-009401

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Vysvětlení a změna ZD č. 4

Zadavatel obdržel dne 4. 3. 2026 následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1: Dotaz k Příloze č. 5A ZD (Souhrn minimálních technických podmínek) – záchytné prvky a stávající zábradlí: Zadavatel v uvedené příloze požaduje projektovou dokumentaci záchytných systémů. Na střeše parkoviště je již na atice instalováno zábradlí, které by mohlo sloužit jako prvek kolektivní ochrany a bezpečný pohyb na střeše zajistit bez nutnosti instalace dalších záchytných prvků.

a) Trvá zadavatel i za těchto okolností na instalaci dodatečných záchytných prvků?

b) Poskytne zadavatel technickou dokumentaci ke stávajícímu zábradlí (resp. střeše), ze které by byla patrná zejména jeho přesná výška a parametry?

Odpověď zadavatele:

a) Zadavatel netrvá na uvedeném řešení. Dodavatel může v rámci postupu Design and build



nabídnout vlastní řešení a know-how. Zadavatel požaduje dodržení minimálních technických parametrů projektu, které jsou uvedeny ve zveřejněných podkladech a současně zadavatel trvá na dodržení platné legislativy pro požadovaný předmět plnění.

- b) Zadavatel zveřejňuje projektovou dokumentaci, kterou má k dispozici.

Vše zůstává beze změny.