



## POPIS:

OBJEKT KOTELNY JE UMÍSTĚN V OCHRANNÉM PROSTORU KOMÍNU A OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU

LPS - III

POLOMĚŘ VALÍCÍ SE KOULE 45m

MATERIÁL AlMgSi / FeZn

PASIVNÍ OCHRANA SVODŮ PROTI KOROZI DO VÝŠKY 0.3m

ZEMNÍ PÁSOVINA FeZn 30x4 ULOŽENA V ZÁKLADECH, PROPOJENÁ SE STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ SOUSTAVOU TRIBUNY

KONSTRUKCE KOMÍNU BUDE UZEMNĚNA NA MIN. 2 MÍSTECH

JÍMAČ NA KOMÍNU BUDE PŘESAHOVAT KONSTRUKCI KOMÍNA MIN. O 1m

HOP BUDE NAPOJENA NA UZEMNĚNÍ DRÁTEM FeZn 10mm

INVESTOR:			Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 746 01 Opava	
PROJEKTANT: TOPKLIMA, spol. s r.o.  Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@topklima.cz, www.topklima.cz		 Martin Müller Východní 1448, Liberec 30, 463 11 GSM: +420 602 145 061 martin@martinmuller.cz		
ZAKÁZKA č.:  201802650-HROP	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK		VYPRACOVAL : M. MÜLLER	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: M. MÜLLER		Kontroloval: M. MÜLLER	
AKCE:  SFC Opava Vyhřívavý trávník + kotelna				
OBJEKT:  SO 05.3 - Elektroinstalace		STUPEŇ: DPS		ČÍSLO VÝTISKU:
		DATUM: DUBEN 2018		
PŘÍLOHA:  UZEMNĚNÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY: D.10.04		MĚŘÍTKO: 1:50