

Legenda:

Stávající IS:

- Splašková kanalizace
- Dešťová kanalizace
- Kabel NN
- Sdělovací kabel
- STL plynovod
- Vodovod

Navrhované IS:

- Dešťová kanalizační přípojka – PVC SN8 DN150
- Splašková kanalizační přípojka – PVC SN8 DN150
- STL plynovodní přípojka – PE100,SDR11,d50
- Vodovodní přípojka – PE100,SDR11,d40
- **DS** Dešťový svod – napojen potrubím DN150
- **HUP** Pilíř HUP
- **S0** Revizní šachta DN315

INVESTOR:	Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 746 01 Opava
PROJEKTANT:	TOPKLIMA, spol. s r.o. Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb TEL.: +420 484 845 571 GSM: +420 734 780 430 info@topklima.cz, www.topklima.cz
ZAKÁZKA č.: 201802650-HROP	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR KOŘÍNEK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR KOŘÍNEK
VYPRACOVAL : P. NEZBEDA JAVŮREK	KONTROLOVAL: ING. PETR KOŘÍNEK
AKCE:	SFC Opava Vyhřívaný trávník + kotelna
OBJEKT:	SO 05.2 - Přípojky voda, kanalizace, plyn
STUPEŇ: DPS	DATUM: DUBEN 2018
ČÍSLO VÝTISKU:	
PŘÍLOHA:	SITUACE
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.9.02	MĚŘÍTKO: 1:200