

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

Těšínská 71, 746 01 Opava

Tel.: 553759111, fax: 553627844

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 14177.

Ing. Atelier GHM v.o.s.

Ing. Hromada

Englišova 16

746 01 Opava

Vaše značka

Naše značka
238/2016

Vyřizuje
Šimonová
553 759 109
lucie.simonova@tsopava.cz

Opava
30. 6. 2016

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení akce „Sídliště Kylešovice - 17. Listopadu; SO 04 - multifunkční hřiště II“

Technické služby Opava s.r.o., jako místních komunikací (dále jen „MK“), veřejného osvětlení, veřejné zeleně a městského mobiliáře, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení akce „Sídliště Kylešovice - 17. Listopadu; SO 04 - multifunkční hřiště II“, za podmínek:

- ❑ Šířkové a výškové uspořádání projektovaných zpevněných ploch (chodníky, apod.) bude navrženo v souladu s platnými normami a předpisy vč. ochranného pásma (min. 0,50 m), především pak ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“,
- ❑ Projektované zpevněné plochy budou plynule navázány na stávající zpevněné plochy a terén tak, aby byly eliminovány nově vzniklé výškové rozdíly v příčných a podélných spádech před i za obrubami,
- ❑ **Případné vyznačení vytýčení stávajících IS na stávajících chodnících bude provedeno sprejem určeným výhradně k předznačování komunikací,**
- ❑ Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčených komunikacích,
- ❑ Veškeré plochy dotčené akcí budou ihned po ukončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány správci komunikací,
- ❑ Veškeré projektované i výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce,
- ❑ Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti,
- ❑ S umístěním a realizací stavby souhlasíme s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží výše uvedené podmínky,

- ❑ Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti,
- ❑ Veškeré projektované i výstavbou vyvolané stavební úpravy budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

Vyjádření správce městského mobiliáře

S předloženým návrhem stavebních úprav stávajícího asfaltového hřiště souhlasíme, pokud budou dodrženy naše podmínky uvedené v Zápisu z jednání ze dne 10. 5. 2016 k realizaci této stavby (zápis v příloze vyjádření).

Vyjádření správce veřejného osvětlení

S předloženým návrhem projektu pro realizaci úprav veřejného osvětlení v rámci výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu dodržení podmínek uvedených v Zápisu z jednání dne 10. 5. 2016 k této stavbě o doplnění 2ou ks svítidel shodného typu se stávajícími – dopojeno z nejbližší stávající lampy.

V příloze zasíláme situaci sítí veřejného osvětlení v zájmovém území stavby.

Vyjádření správce zeleně

- ❑ Výkopy v travnatých plochách ve vlastnictví MMO budou uvedeny do původního stavu – terén urovnán, kameny vysbírány, povrch oset travním semenem.
- ❑ Výkopy zasypávat postupným hutněním.
- ❑ Dojde-li ke styku výkopů se vzrostlou zelení, bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopy budou prováděny ve vzdálenosti min. 0,5m od keřů a 1,5m od stromů. V blízkosti vzrostlých dřevin budou výkopy prováděny ručně.
- ❑ Kořeny větší než 3cm budou ponechány.
- ❑ V případě poranění budou ošetřeny stromovým balzámem, eventuálně seříznuty rovným řezem a ošetřeny. Doporučujeme ošetřit odbornou zahradnickou firmou
- ❑ Při nutnosti odstranění dřevin a výsadeb rostlin je nutné požádat o vyjádření odbor životního prostředí MMO.

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA

S.R.O.

TEŠÍNSKÁ č. 71

746/01 OPAVA

Ing. Martin Grášek, MCI
provozně-technický náměstek

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 10.5.2016 NA AKCI
„SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE – 17. LISTOPADU“**

Přítomni: dle prezenční listiny

Dnešního dne byl ze strany GP předložen návrh řešení nového stavu včetně zapracovaných stávajících inženýrských sítí a bylo dohodnuto:

SO01 (lokalita 1):

- stávající pískoviště zůstane zachováno
- stávající asfaltová litá plocha bude vybourána včetně podkladní betonové desky
- okolní plocha pískoviště bude vydlážděna dlažbou betonovou hladkou tryskanou 400/400mm v šedé nebo popřípadě barevné povrchové úpravě
- byly odsouhlaseny dva hrací dětské prvky = zvířátko na pružině (2x)
- plocha pod hracími prvky bude provedená z pryžové protipádové barevné dlažby
- nezpevněné plochy po odbourané asfaltové ploše budou dosypány ornici, srovnány a zatravněny
- mobiliář – budou zde osazeny 2x lavička (s opěradlem) + 1x odpadkový koš – typ mobiliáře upřesní MMO-OHAaÚP+TS Opava+MMO-ŠKOL
- veřejné osvětlení je v předmětném území dostatečné – zůstane původní bez zásahu

SO02 (lokalita 2):

- stávající pískoviště zůstane zachováno
- stávající asfaltová litá plocha bude vybourána včetně podkladní betonové desky
- okolní plocha pískoviště bude vydlážděna dlažbou betonovou hladkou tryskanou 400/400mm v šedé nebo popřípadě barevné povrchové úpravě
- bude vybudován spojovací chodník š=2m od zadních vstupů domů č.29,31,33,35 směrem k prodejně potravin v povrchové úpravě betonová dlažba hladká tryskaná čtvercová 400/400.
- oproti předloženému návrhu nebude se provádět boční přístupový chodník k novému dětskému hřišti
- přístupový chodník ke stávajícímu pískovišti zůstane v původní pozici – bude nově předlážděn do betonové plošné hladké tryskané dlažby 400x400mm
- jako dětské hrací prvky bude osazena houpáčková sestava pro 2 osoby a oproti předloženému návrhu je požadováno vybavit dětské hřiště 1x malou věžičkou se skluzavkou – finální vybavení přesní MMO-OHAaÚP+TS Opava+MMO-ŠKOL
- plocha pod hracími prvky bude provedená z pryžové protipádové barevné dlažby
- nezpevněné plochy po odbourané asfaltové ploše budou dosypány ornici, srovnány a zatravněny
- mobiliář – budou zde osazeny 2x lavička (s opěradlem) + 1x odpadkový koš – typ mobiliáře upřesní MMO-OHAaÚP+TS Opava+MMO-ŠKOL
- veřejné osvětlení je v předmětném území dostatečné – zůstane původní bez zásahu

SO03 (lokalita 3):

- stávající pískoviště zůstane zachováno
- stávající asfaltová litá plocha bude vybourána včetně podkladní betonové desky
- okolní plocha pískoviště bude vydlážděna dlažbou betonovou hladkou tryskanou 400/400mm v šedé nebo popřípadě barevné povrchové úpravě
- na místě stávající asfaltové plochy bude umístěno multifunkční sportoviště o celkových rozměrech 16x26m
- bude zde znázorněno hřiště pro basketbal včetně košů pro basketbal a dále bude hřiště vybaveno 2x házenkařskou brankou s kotvením do sportovní plochy. Osa sportoviště a směr hry bude od severu k jihu. Umístění sportoviště bude „vycentrováno“ mezi domy č.19 a 23,25,27. Sportoviště bude oploceno síťovým oplocením z PP. Oplocení bude na boční východní straně přerušeno v délce cca 5m pro údržbářský přístup TS Opava na sportoviště a na západní straně bude provedeno přerušení v š=cca 2m s předsazeným oplocením v

š=cca 4m

- povrch sportoviště bude v bezešvém provedení z pryžového granulátu-jednotlivé provedení pojené PUR pojivem
- přístupová plocha k multifunkčnímu hřišti bude vydlážděna dlažbou betonovou hladkou tryskanou 400/400mm v šedé
- nezpevněné plochy po odbourané asfaltové ploše budou dosypány ornici, srovnány a zatravněny
- mobiliář – budou zde osazeny 3x lavička (s opěradlem) + 1x odpadkový koš + 2x stojany na kola – typ mobiliáře upřesní MMO-OHAaÚP+TS Opava+MMO-ŠKOL
- veřejné osvětlení je v předmětném území dostatečné – zůstane původní bez zásahu

SO04 (lokalita 4):

- stávající pískoviště zůstane zachováno
- stávající asfaltová litá plocha bude vybourána včetně podkladní betonové desky
- okolní plocha pískoviště bude vydlážděna dlažbou betonovou hladkou tryskanou 400/400mm v šedé nebo popřípadě barevné povrchové úpravě
- na místě stávající asfaltové plochy bude umístěno multifunkční sportoviště o celkových rozměrech 14x24m.
- bude zde znázorněno hřiště pro volejbal a nohejbal včetně kúlů pro osazení středové sítě včetně samotné sítě. Osa sportoviště a směr hry bude od severu k jihu. Umístění sportoviště bude odsazeno co možná nejdále od domu č.13. Sportoviště bude oploceno síťovým oplocením z PP. Oplocení bude na boční východní straně přerušeno v délce cca 5m pro údržbářský přístup TS Opava na sportoviště a na západní straně bude provedeno přerušování v š=cca 2m s předsazeným oplocením v š=cca 4m
- povrch sportoviště bude v bezešvém provedení z pryžového granulátu-jednotlivé provedení pojené PUR pojivem
- přístupová plocha k multifunkčnímu hřišti bude vydlážděna dlažbou betonovou hladkou tryskanou 400/400mm v šedé
- nezpevněné plochy po odbourané asfaltové ploše budou dosypány ornici, srovnány a zatravněny
- mobiliář – budou zde osazeny 3x lavička (s opěradlem) + 1x odpadkový koš + 2x stojany na kola – typ mobiliáře upřesní MMO-OHAaÚP+TS Opava+MMO-ŠKOL
- veřejné osvětlení bude v předmětném území doplněno o 2ks svítidel shodného typu se stávajícími – dopojeno z nejbližší stávající lampy

SO05 (lokalita 5):

- stávající asfaltová litá plocha bude vybourána včetně podkladní betonové desky
- na místě stávající asfaltové plochy bude umístěno workout hřiště s protipádovou pryžovou dlažbou
- nezpevněné plochy po odbourané asfaltové ploše budou dosypány ornici, srovnány a zatravněny
- přístup bude po novém přístupovém chodníku z betonové plošné dlažby 400x400 hladké tryskané
- mobiliář – bude zde osazena 1x lavička (s opěradlem) + 1x odpadkový koš + 1x stojan na kola – typ mobiliáře upřesní MMO-OHAaÚP+TS Opava+MMO-ŠKOL
- veřejné osvětlení bude v předmětném území dořešeno zcela nově svítidly shodného typu – zájmové území bude tímto rozšířeno o celý zadní obslužný chodník za domy č. 12,14,16,18,20,22 včetně svého okolí v délce cca 160m a šířce cca 12m (viz příloha) – dopojeno a zokruhováno z nejbližších stávajících lamp bez nutnosti nového rozvaděče VO.
- typ workout hřiště bude upřesněn MMO - ŠKOL

