

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 15.7.2016
SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 35946/2016/OP/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 35946/2016/OP/HOK
VYŘIZUJE: RNDr. Iveta Nováková
TEL.: 553668855
E-MAIL: iveta.novakova@khssova.cz

DATUM: 16.8.2016

ATELIÉR GHM
Englišova 16
746 01 Opava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Opavy, IČ:00300535, zastoupeného na základě plné moci ze dne 30.3.2016 společností ATELIÉR GHM sídlem Englišova 16, Opava, přijatou dne 15.7.2016, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení „Sídliště Kylešovice – 17. listopadu, SO 03- multifunkční hřiště I“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení „Sídliště Kylešovice – 17. listopadu, SO 03- multifunkční hřiště I“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Opavy, IČ:00300535, zastoupeného na základě plné moci ze dne 30.3.2016 společností ATELIÉR GHM sídlem Englišova 16, Opava, přijaté dne 15.7.2016, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení „Sídliště Kylešovice – 17. listopadu, SO 03- multifunkční hřiště I“ parcela č. 875/101,875/102 a 875/103, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů/návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Záměrem investora je celková rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního hřiště s asfaltovým povrchem na oplocené hřiště se sportovním povrchem vyrobeným z barveného EPDM granulátu pojeného PUR pojivem. Vybavení – basketbal, kopaná, házená, pískoviště zůstává beze změny. Hřiště bude v provozu v denní době. Součástí dokumentace byla studie hlukové expozice (RNDr. J. Matěj, srpen 2016), která dle možnosti využití hřiště a měření hluku nárazů balónu na srovnatelném hřišti pro hranici chráněného venkovního prostoru stavby bytového domu na ul.Bílávecká 925/58 ve vzdálenosti $r_1 = 25$ m a 29 m od odrazných desek stanovuje hladinu akustického tlaku $L_{Aeq,8hodin} = 35$ dB za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby. A pro hranici chráněného venkovního prostoru stavby bytového domu na ul.17.listopadu 931/25 ve vzdálenosti $r_1 = 17$ m a 36 m od odrazných desek pak hladinu akustického tlaku $L_{Aeq,8hodin} = 37$ dB za 8 souvislých a na sebe navazujících hodin denní doby.


IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Závěrem pak konstatuje, že z výpočtu šíření hluku do venkovního prostoru vyplývá, že při hře malé kopané s objemem až 300 kopů do fotbalového míče s energií vysoce impulsního hluku a při hře basketbal s objemem až 150 úderů míče do odrazné desky s energií vysoce impulsního hluku bude vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku na hranici chráněného venkovního prostoru nejbližších staveb menší než hodnota hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku ve venkovním prostoru v denní době pro vysoce impulsní hluk.

KHS upozorňuje, že vzhledem k možnému subjektivnímu posuzování provozu a hlasovým projevům hráčů, je možné předpokládat zhoršení pohody bydlení.




RNDr. Iveta Nováková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu:

1x adresát, 1 list *Opava*

1x KHS, ÚP Opava 1 list