Jímací tyče volně stojící, výška 4 až 9 m

S montážním třmenem pro zajištění vertikální polohy tyče a možností nastavení sklonu až 10°.
Stožár je možné dodat v provedení s patkou pro montáž do betonového základu nebo s přírubou pro montáž na střechu.
Stožár je možné dodat v provedení s patkou pro montáž do betonového základu nebo s přírubou pro montáž na střechu.

Do výšky 5,5 m

Obj. č.	103 400	103 450	103 500	103 550
Výška	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm
Hmotnost stojanu	360 mm	390 mm	430 mm	500 mm
Max. rychlost nárazového větru (1 letý) s 1,0 g	144 km/h	134 km/h	145 km/h	144 km/h
Max. rychlost nárazového větru (5 letý) s 1,0 g	158 km/h	147 km/h	127 km/h	127 km/h
Max. rychlost nárazového větru (5 letý) s 1,5 g		180 km/h	169 km/h	154 km/h
Počet rozměry stojanu	12 ks / 1140 mm	12 ks / 1140 mm	12 ks / 1140 mm	12 ks / 1140 mm
Materiál stojanu	Fe24	Fe24	Fe24	Fe24
Materiál jímací tyče	Al	Al	Al	Al
Norma	ČSN EN 62561-2+A1	ČSN EN 62561-2+A1	ČSN EN 62561-2+A1	ČSN EN 62561-2+A1

Se svorkou MMV
Pro křížení vedení, uchycení do betonového podstavce (např. 102 075), pevné uchycení vedení.

Obj. č.	106 150
Rozsah otvírání (při ø...)	6 - 10 ø
Materiál příchytky	nerez
Síla (t)	4 mm ø
Izolační délka (L)	180 mm
Teplota použití	-60 °C ... +40 °C
Max. rychlost nárazového větru (letten. opakované 0,5 kg, norm. použití 1 120 m/s, Al Ø 10 mm)	96 km/h
Max. rychlost nárazového větru (letten. opakované 17 kg, norm. použití 1 120 m/s, Al Ø 10 mm)	162 km/h

Betonový podstavec
S hákem, pro jímací tyče Ø 10 mm, délky 1000 mm nebo distanční držák CKHNIso Ø 16 mm délky do 675 mm (do betonu). Hmotnost betonového podstavce 0,8 mě nebo držák vedení (kat. č. 253 279).

Obj. č.	102 075
Celková hmotnost	0,5 kg
Průměr	340 mm
Materiál	Beton (C45/55)
Materiál háku a úchytného	nerez

Podložka
Pro ochranu střešní krytiny pod betonovým podstavcem. Pro podstavec (kat. č. 102 075, 102 080).

Obj. č.	102 080
Vnější průměr	320 mm
Vnitřní průměr	270 mm
Materiál	eptylenmyrocrylát EVA
Barva	černá ■

Krabice se zkušební svorkou pro zateplovací systémy

Speciálně vyvinuté provedení pro zateplovacích systémů.

Profesionální montáž s odolností proti stékání dešťů a zajištěná konstrukcí revizní krabice a její vestavbou (adhezní povrch pro nalepení hlavicí pásky), a zároveň vlivem z korozivzdorné oceli z hliníkem.

Krabice s distančním držákem pro zkušební svorku
Pro tloušťku zateplení 140 až 320 mm.

Obj. č.	474 055
Materiál krabice	POABS
Rozměry krabice	195 x 145 mm
Materiál krytu	nerez
Materiál podkrytu	PP
Rozměry podkrytu	120 x 120 x 200 mm
Rozsah montáže	90 - 320 mm

Vodič HVI®light

Systém pro dodělení dostatečné vzdálenosti, např. na plochých střechách. Vzhledem k vysoko napěťové izolaci vodiče HVI-light je zabráněno nekontrolovatelným přeskokům blleskového proudu přes střechu na vnitřní kovové hmoty nebo elektrická zařízení.
Vodič HVI-light představuje ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (vzduch) nebo ≤ se 90 cm (pevný izolovný materiál).

Vodič HVI®light (na kabelovém bubnu)
Vodič HVI-light je dodáván v délce 100 m na plastikových kabelových bubnech (průměr bubnu je cca 800 mm, šířka cca 405 mm). Součástí do dávky je vnitřní šestihranný klíč.

Obj. č.	319 125
Materiál vnitřního vodiče	Cu
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PVC
Barva vodiče	šedá (RAL 7035)
Průřez vodiče	20 mm

Připojovací prvky pro vodič HVI®light

Připojovací prvek pro vodič HVI®light
Připojovací prvek slouží k ukončení vodiče na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo uzemňovací soustavu. Ob sahuje teplem smrštitelnou izolační bužírku.

Obj. č.	219 289
Materiál	nerez
Připojení	svorník Ø 10 a 16, L 50 m m
Provedení	s pětivou podložkou
Šroub	zápustný šroub M6 x 8 m m

Obj. č.	219 289
Materiál	nerez / Al
Uchycení připojovací destičky	6 zpětných závitů 12 m m

Upevňovací svorník
Upevňovací svorník pro montáž lana na jímací tyč (Ø 22,Ø 16 mm) nebo na připojovací destičku (např. kat. č. 219 289 nebo 219 288).

Obj. č.	105 229
Materiál	Al
Připojení	1 x Ø 11 a 1 x Ø 22 m m
Šroub	1 ● M8 x 45 1 ● M12 x 35 m m
Kabelová dut inka	50 m m ²
Materiál kabelové dutinky	pochovaná měď

Svorka PA pro vodič HVI®light
K všemi destičkám pole na plášť vodiče HVI-lightv oblasti kon cového (oblastí připojování).
Speciální dvoušroubové upínací těleso zajišťuje dokonalý kontakt pole vodivým plášťem.

Obj. č.	4112 2 ⊞
Materiál	nerez
Rozsah svorky ⊞	1,7 ø
Připojovací otvor ⊞	11 ø
Šroub	1 ● M10 x 20 m m

Celkový zemní odpor nesmí přesáhnout 10 ohm dle ČSN EN 62305-4

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- Vedení AlMgSi ø10 na PV výška 675mm
- Nové vedení FeZn 30x4mm uložen ve výkopu cca 3m od budovy dle výkopu
- Vedení HVI v trubce APAFS34 pod zateplením do krabice se zkušební svorkou
- Svorka ZS v krabici do zateplení
- Svorka křížová
- Svorka SR03
- JPSm+Stojan + bet. podst. ϕ 1120mm kat.č. 105 500

Ochrana před úrazem el.proudem samočinným odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 ČLA13.1 /PŘÍLAMNÝ/
Ochrana před úrazem el.proudem neživých částí krytím a izolací
dle ČSN 33 2000-4-41 ČL412.1 a 412.2
Rozvodná soustava: TN-C

Zemní odpor každého svodu a jednotné zemnící soustavy max. do 10 ohmů
Pokud uzemnění nedosáhne hodnotu, opatří se sadou 2ks
zemnících tyčí ø28mm/2m vzdálené od sebe 5m
V případě, že bude nalezen stávající zemnič, napojí se na něj všechny nové zemniče
Spoje v zemi je nutné izolovat asfaltem

ZMĚNA		DATUM	PODPIS
	c		
	b		
	a		

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Paščák R.	Paščák R.	Paščák R.	ing. arch.Chvátal J.

PAŠČÁK RUDOLF
Zahrnuje: Projekční činnost ve výstavbě, Projekční činnost v elektrotechnice, Projekční činnost v oboru zdravotní techniky, Projekční činnost v oboru vytápění, Projekční činnost v oboru plynoinstalace, Projekční činnost v oboru vzduchotechniky, Projekční činnost v oboru měření a regulace, Projekční činnost v oboru silnoproudé elektrotechniky, Projekční činnost v oboru slaboproudé elektrotechniky, Projekční činnost v oboru technologických zařízení staveb, Projekční činnost v oboru požární ochrany, Projekční činnost v oboru dopravních staveb, Projekční činnost v oboru pozemních staveb, Projekční činnost v oboru inženýrských staveb, Projekční činnost v oboru vodních staveb, Projekční činnost v oboru ochrany životního prostředí, Projekční činnost v oboru geodézie, Projekční činnost v oboru geologických prací, Projekční činnost v oboru hornických staveb, Projekční činnost v oboru báňské geologie, Projekční činnost v oboru báňské geodézie, Projekční činnost v oboru báňské bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Projekční činnost v oboru báňské ochrany životního prostředí, Projekční činnost v oboru báňské dopravy, Projekční činnost v oboru báňské elektrotechniky, Projekční činnost v oboru báňské strojírenství, Projekční činnost v oboru báňské stavebnictví, Projekční činnost v oboru báňské hydrologie, Projekční činnost v oboru báňské meteorologie, Projekční činnost v oboru báňské seismologie, Projekční činnost v oboru báňské geofyziky, Projekční činnost v oboru báňské geochemie, Projekční činnost v oboru báňské mineralogie, Projekční činnost v oboru báňské petrologie, Projekční činnost v oboru báňské paleontologie, Projekční činnost v oboru báňské historie, Projekční činnost v oboru báňské archeologie, Projekční činnost v oboru báňské etnografie, Projekční činnost v oboru báňské ekonomie, Projekční činnost v oboru báňské právní ochrany, Projekční činnost v oboru báňské správní ochrany, Projekční činnost v oboru báňské správní ochrany životního prostředí, Projekční činnost v oboru báňské správní ochrany životního prostředí, Projekční činnost v oboru báňské správní ochrany životního prostředí