

Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 11.10.2018

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00039 Statutární město Opava / 10/070

Projektant/montážní firma:

Společnost: INDETAIL s.r.o.
Název: Projektování elektrických zařízení
Ulice: Zápaloва 379/27
PSČ: 74601 Opava
Telefon: 605521889

MŠ Milostovice



Zobrazení: **nahoře**



Aktuální zobrazení: Hlavní stavba / nahoře
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Šířka rastru 1.47 m

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00039 Statutární město Opava
Jméno: Statutární město Opava
Ulice: Horní náměstí 382/69
PSČ: CZ-746 01-Opava

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
 k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5
Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 10/070
Název projektu: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Milostovice
Ulice: 6. května, na parcelním čísle 37
PSČ: CZ-74601-Milostovice - Opava

Rozměry budovy:

Délka: 12.7 m
Šířka: 11.8 m
Výška okapu: 7.6 m
Výška hřebenu: 12.2 m