

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01LP41C

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 39680/2019 / 6126/2019/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 28.03.2019

Všem potencionálním uchazečům

Dodatečné informace I. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „MŠ Havlíčkova (výměna oken, zateplení)“

Zadavatel dne 28. 03. 2019 obdržel dotaz k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „MŠ Havlíčkova (výměna oken, zateplení)“, zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď k zadávacím podmínkám poskytované zadavatelem na základě dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele, zasláno též e-mailem tomu dodavateli, který o dodatečné informace zažádal a všem zadavateli známým potencionálním dodavatelům.

Dotaz č. 1:

Jako uchazeč o VZ malého rozsahu „ MŠ Havlíčkova (výměna oken, zateplení)“, žádám o tuto dodatečnou informaci.

Zjistili jsme rozpor mezi technickou zprávou a specifikací oken co se týká skladby izolačního trojskla nových plastových oken.

V TS uvedena skladba izolačního trojskla SR44.1-14-4-14-8, a ve specifikacích oken uvedena skladba izolačního trojskla 4-16-4-16-4.

Který údaj je tedy správný a má být použit do nabídky?

Odpověď č. 1:

Správná skladba izolačního trojskla je uvedena ve specifikacích jednotlivých oken, tedy trojskla 4-16-4-16-4.

Zadavatel připouští použití jiné skladby trojskla, ale vždy při dodržení požadovaných parametrů oken (zejména tepelné vodivosti trojskla maximálně $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelné vodivosti celého okna maximálně $U_w= 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, hloubky zasklívací drážka min 25 mm, 6-ti komorového profilu apod).

S pozdravem

Hana Fraňková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor Kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy