

LEGENDA

R1+R2 — R1+2–ROZDĚLOVAČE PODLAHOVKY R553 KOMPLET–10 OKRUHŮ(1*REZERVA)

ROZVOD PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ=POTRUBÍ 18*2mm TRUBKY DIFUSTOP
TOPNÁ VODA 35/30°C,POKLÁDKA HADIC BIFILÁRNĚ(ŠNEKOVITĚ)
PŘES ZDI A DILATACE POTRUBÍ ULOŽIT DO OCHNNÉHO POTRUBÍ/CHRÁNIČKY

POTRUBÍ PŘÍVODNÍ K TOPNÝM OKTUHŮM–POTRUBÍ 18*2mm TURBKY DIFUSTOP
PŘES ZDI A DILATACE POTRUBÍ ULOŽIT DO OCHNNÉHO POTRUBÍ/CHRÁNIČKY

POTRUBÍ MĚDĚNÉ–PROPOJ ROZDĚLOVAČ v KOTELNĚ–ROZDĚLOVAČE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

ZÓNA=ROZTEČ TOPNÝCH HADIC 6*75mm

DILATACE TOPNÝCH DESEK + OKRAJOVÝ PÁSEK =POLYSTYRÉN
TL.10mm,NUTNÁ DILATACE PODLAHOVÝCH KRYTIN DLE TYPU !!!

INSTALOVANÝ VÝKON 18.000W

SCHÉMA KLADENÍ PODLAHOVKY



- –PODLAHOVÁ KRYTINA(DLAŽBA,VINYL)–10mm
- –TOPNÁ DESKA–ANHYDRIT TL.55mm+
- +TOPNÉ TRUBKY DIFUSTOP d18*2mm
- –ODRAZOVÁ FÓILIE (Al+PE)
- –TEPELNÁ IZOLACE PODLAHY /SOUČÁST STAV.ČÁSTI
- –HRUBÁ PODLAHA

POZN:V PŘÍPADĚ ZMĚN PODLAHOVÉ KRYTINY NUTNÁ KOREKCE PODLAHOVKY!!!!

SCHÉMA PÁTEŘNÍ VĚTVE k ROZDĚLOVAČŮM



D1.4.2b–VYTÁPĚNÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. HENDRYCH JIŘÍ	ING. HENDRYCH JIŘÍ MÁNESOVA č.23,OPAVA PRAC:BÍLOVECKÁ 167,OPAVA6 IČO: 11 54 40 58 mobil: 606 262 761 j.hendrych@volny.cz
VYPRACOVAL:	ING. HENDRYCH JIŘÍ	
INVESTOR:	ÚMČ KOMÁROV, SM OPAVA	
MÍSTO STAVBY:	PARC.Č.146, 145, K.Ú.KOMÁROV U OPAVY	
STAVEBNÍ ÚŘAD:	Stavební úřad OPAVA	
NÁZEV STAVBY: MŠ KOMÁROV –zahradní oddělení –NOVÝ STAV	DATUM:	05/2019
	STUPEŇ:	DPS
	MĚŘÍTKO:	1:75
ČÁST PD: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	ZAK. Č.:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP–VYTÁPĚNÍ+SCHÉMA	SADA Č.: D1.4.2b	VÝKRES Č. V7