



MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA

Váš dopis značky / ze dne
8.2.2013

Vyřizuje / telefon
Beran / pberan@mdpo.cz

Opava / dne
19.2.2012

VIVA PROJEKT, s.r.o.

U náhonu 2832/6
746 01 OPAVA

**Věc: Stavba „Úprava Staré Jaktarky“
Vyjádření k PD a k existenci inženýrských sítí.**

V zájmové lokalitě stavby se nachází stožáry trol. vedení a podzemní napájecí trakční kabely. Trasa podzemních napájecích trakčních kabelů je znázorněna na situaci a v detailech na příložených výkresech.

Ochranné pásmo kabelového vedení je 1,00 m od krajního vodiče, v souladu s ČSN 33 2000-5-52. V trase jsou uloženy 4 ks kabelů AYCYKY plošně zabírající šířku 50 cm. Kabely jsou v chodnících a travnatých plochách uloženy v pískovém loži v hloubce 0,50 m pod U.T., v komunikacích jsou v betonových chráničkách a v hloubce 1,00 m pod U.T..

Ochranné pásmo stožárů trolejového vedení je 1,50 m na každou stranu stožáru, v souladu s ČSN 333516. Každý stožár trolejového vedení je ukotven do betonové patky rozměru 2,00 x 2,00 x 2,00 m.

Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek, souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací předmětné stavby.

Přílohy:

-situace v M 1:5000

-tři výkresy detailů umístění podzemních kabelů

Pavel Beran
správce majetku společnosti

Městský dopravní podnik Opava
s.r.o. s účelovou společností
747 06 OPAVA, Břilovecká 98

Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Břilovecká 1127/98, 747 06 Opava

Tel.: 553 759 050
Fax: 553 624 928
E-mail: mdpo@mdpo.cz
http://www.mdpo.cz

IČ: 64610250
DIČ: CZ64610250



Handwritten signature and date:
J.M. 2013

2013
MAY

Quarry

U. Knapstad