







## LEGENDA ELEKTROINSTALACE



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
001	CHODBA	37,79
002	KANCELÁŘ	25,52
003	KUCHYŇKA	3,60
004	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	41,66
005	SKLAD	3,20
006	PŘEDSÍŇKA	3,17
007	WC MUŽI	1,40
008	WC ŽENY	1,40
009	SPRCHA, ÚKLID	3,14
		120,88

## LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- |   |  |
|---|--|
| — — — — —   | CYKY-J 3x2,5 (zásuvky a spotřebiče 16A/230V)   |
| —C  | Zásuvka jednoduchá 16A/230V s ochrannými clonkami, fy ABB, typ TANGO, bílá, +0,3m (není-li uvedeno jinak)                |
| —CP   | Zásuvka 16A/230V pro PC s ochrannými clonkami bez ochrany proti přepětí T3, fy ABB, typ TANGO, červená, vestavná, +0,3m  |
| —CP   | Zásuvka 16A/230V pro PC s ochrannými clonkami a s ochranou proti přepětí T3, fy ABB, typ TANGO, červená, vestavná, +0,3m |
|  | Sportkový spínač 16A/400V, fy ABB, typ TANGO, bílá, +1,2m  |
|  | Tlačítko č.1/0, fy ABB, typ TANGO, +1,2m, IP44   |
|  | Zvonek 12V   |
|  | Ei. bojer 2kW/230V (Dodávka ZII)   |
|  | Ekvivalenciální přípojnice PE12 v krabici KO125, IP54 pro ochranné místní pospojování (+2,2m nad obklád).                |

## RP

Podružný vestavný oceloplechový rozvaděč prodejný, krytí IP40/20, osazen svodiči přepětí T2 Rozvaděč napojen kabelem ČMK-J 5x10 + ČMK-J 3x1,5 + ČVA 16 z hlavního rozvaděče objektu, vedeno pod omítkou

POZN.: V prodejně provedeno ochranné místní pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3

**Upozornění :** Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
+ DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA  
+ OCHRANÝM DOPLNJICÍM POSPOJOVÁNÍM

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		<b>KAMIL KRÁTKÝ</b> Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kralky@seznam.cz					
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, OPAVA ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO PRACOVÍŠTĚ PRO RODIČE		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.			
INVESTOR : ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3	
		PODPIS :					
		PROJEKTANT PROFESE :		4	5	6	
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		7	8	9	
		PODPIS :		Č.VÝKR.			
NÁZEV VÝKRESU :		STUPĚŇ PD : DPS		D.1.4–03			
Elektroinstalace strojů a zásuvek 1.PP		MĚŘÍTKO : 1:75					
		DATUM : DUBEN 2016					