








Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PROCHA M ²
001	CHODBA	37,79
002	KANCELÁŘ	25,52
003	KUCHYŇKA	3,60
004	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	41,66
005	SKLAD	3,20
006	PŘEDSÍŇKA	3,17
007	WC MUŽI	1,40
008	WC ŽENY	1,40
009	SPRCHA, ÚKLID	3,14
		120,88

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA:

	PŘÍVOD VYTÁPĚNÍ
	ZPĚTĚČKA VYTÁPĚNÍ
	VYVAŽOVACÍ VENTIL
	KULOVÝ KOHOUT

LEGENDA:
 PŘÍVOD VYTÁPĚNÍ
 ZPATEČKA VYTÁPĚNÍ
 VYNAŽOVACÍ VENTIL
 KULOVÝ KOHOUT

WK 22/600/600
 PŠK 15


WK 22/500/1000 – OTOPNÉ OCELOVÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VENTILKOMPAKT TYP 21, VÝŠKY 500 MM, DÉLKY 1000 MM
 PŠK 15 – RADIÁTOROVÝ VENTIL S PŘEMASTIATEM JÍ SOUČÁSTÍ OTOPNÉHO TĚLESA
 RADIÁTOROVÉ UZAVÍRAČI ŠROUBENÍ S VYPUSŤOVÁNÍM PRO TĚLESA WK DN 15
 25, 20, 15 – POTRUBÍ Z OCELOVÝCH RUBEK ZAKRYTOVÝCH BEZŠEVÝCH ČSN 42 0250, BEZŠEVNÍ, ČSN 425710.0 – JAKOST 11 353.0
 ČU 22x1/2, ČU 18x1/2 – POTRUBÍ Z ČU EN 1057, IZOLACE Z PE TL 9 MM

WK 22/600/600
 PŠK 15

POZNÁMKA:

ROZVODY, VEDEŇÉ V PODLAZE BUDOU IZOLOVANÝ IZOLACÍ Z PE TL. 9 MM

+0,000 (VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY SUTERÉNU)

		ATELER GHN atelier dovozu optických přístrojů Englišova 16 140 00 Praha 4 t: +420 244 8151 e-mail: atelier@ghnbo.cz www.atelier-ghnbo.cz	
AUTOR NÁVŠTĚVÁNÍ MÍSTO OPRAVA	PROJEKTANT INSTRUMENTA MÍSTO OPRAVA	VYPRACOVÁNÍ INSTRUMENTA MÍSTO OPRAVA	
NÁZEV ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ		DATUM: 02/2016	
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ PRAHA 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 1 PRAHA 1		ČÍSLO ZAKÁZKY: GHN-075-0 PRŮBĚH PROJEKTU: PRP	
OSLOVENÍ DĚLČÍ PODPORU PRP	DOKLAD DĚLČÍ PODPORU PRP	DĚLČÍ 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D:14.VS-01