

**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ , OPAVA  
ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO PRACOVISTĚ  
PRO RODIČE**

**JK 447-1**

**SEZNAM PŘÍLOH**

**D.1.4.VS VYTÁPĚNÍ STAVEB**

D.1.4.VS	-	Technická zpráva
D.1.4.VS- 01	-	Dílčí půdorys 1.PP

**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ , OPAVA  
ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO PRACOVISTĚ  
PRO RODIČE**

**JK 447-1**

**TECHNICKÁ ZPRÁVA  
D.1.4.VS VYTÁPĚNÍ STAVEB**

**DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

# **ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ , OPAVA ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO PRACOVISTĚ PRO RODIČE**

**JK 447-1**

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **D.1.4.VS ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB**

#### **Úvod:**

Dokumentace řeší vytápění poradenského pracoviště pro rodiče, které je umístěno v prostorách bytu školníka. Byt byl vytápěn elektrickými přímotopy, které budou demontovány. Vytápění bude zajištěno ze stávající plynové kotelny školy. Objekt se nachází v krajině s oblastní teplotou  $t_e = -15^{\circ}\text{C}$ , průměrná venkovní teplota v otopném období  $+4.1^{\circ}\text{C}$ , počet otopných dnů v roce 230. Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831 a ČSN 730540 a pro tyto hodnoty součinitele prostupu tepla:

$U_N$ podlaha	$0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
$U_N$ stěna vnější	$1,54 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
Tepelná ztráta	10,7 kW

#### **Zdroj tepla:**

Zdrojem tepla bude stávající teplovodní plynová kotelná, která je umístěna v 1.PP v místnosti kotelny. V kotelně je dostatečný výkon pro napojení poradenského centra.

#### **Pojištění systému:**

Systém je pojištěn stávajícím pojistným a expanzním systémem, který je vyhovující i pro napojení poradenského pracoviště.

#### **Okruhy pro vytápění:**

Protože nejsou známy stávající tlakové poměry v síti, bude poradenské centrum napojeno na novou odbočku, která bude provedena z výstupního potrubí vedoucího z kotelny do chodby. Nucený oběh topné vody bude zajištěn pomocí stávajícího oběhového čerpadla. Tepelný spád okruhu  $70/50^{\circ}\text{C}$ . Vyregulování bude provedeno pomocí vyvažovacího ventilu. Rozvody pod stropem a před

zdivem budou provedeny z ocelových závitových bežešvých trubek ČSN 42 0450 běžných, ČSN 42 5710.0 – jakost 11 353.0. Rozvody v podlaze z CU dle EN 1057.

#### **Okruh pro VZT:**

Není realizován.

#### **Ohřev TV:**

Bude zajištěn el. boilers – viz. projekt ZTI.

#### **Otopná tělesa**

Jako otopná tělesa budou použita ocelová desková tělesa v provedení ventilkompakt. Součástí dodávky těles jsou radiátorové ventily s přednastavením. Tělesa budou napojena na rozvod přes uzavírací šroubení pro tělesa ventilkompakt. Tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi v provedení pro veřejné prostory.

#### **Uložení potrubí:**

Potrubí bude uloženo na závěsech, kompenzace potrubí bude přirozená pomocí L a Z kompenzátorů. Potrubí bude vedeno volně před zdivem

#### **Regulace kotelny:**

Kotelna bude osazena stávající regulací, není požadavek na samostatnou regulaci okruhu.

#### **Měření spotřeby tepla:**

Není požadováno.

#### **Tepelné izolace:**

Izolace potrubí je navržena podle vyhlášky MPO ČR č. 193/2007. Jako izolace volně vedených potrubí je navržena tepelná izolace s ochrannou povrchovou vrstvou z kaširované hliníkové fólie. Součinitel tepelné vodivosti je při střední teplotě 80 °C 0,038 W/mK.

DN(mm)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Tl.	20	30	30	40	50	60	80	100	100	100	100
Izolace											

Izolace rozvodů v podlaze bude provedena z PE tl. 9 mm..

#### **Nátěry:**

Rozvody pod izolacemi budou natřeny základním syntetickým nátěrem, ostatní rozvody dvojnásobným syntetickým nátěrem s 1x emailováním.

#### **Zkoušky zařízení:**

Před uvedením zařízení do provozu musí být zařízení vyzkoušeno.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrticích clonkách, vodoměrech, měřicích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit na minimální hydraulický odpor.

Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech ( vypouštění, filtry, odkalovací nádoby) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou dle ČSN 07 7410.

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení musí být proveden zápis.

### **Zkouška těsnosti:**

Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

Soustava se zkouší vodou na nejvyšší dovolený přetlak. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50° C.

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

### **Provozní zkoušky:**

- dilatační

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplotonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapisuje do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti investora.

- topná

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

- a) správná funkce armatur
- b) rovnoměrné ohřívání topných těles
- c) dosažení technických předpokladů projektu
- d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení
- e) správná funkce zabezpečovacího zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací

- f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla
- g) nejvyšší výkon zdrojů tepla
- h) výkon zdrojů tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu
- i) dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou jestliže:

- a) zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310
- b) zařízení splňuje požadavky ČSN EN 12170
- c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu
- d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace
- e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

Topná zkouška trvá 72 hodin.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období. Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v otopném období a v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topné zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a запиše se do protokolu.

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku opakovat.

Zařízení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12170 a ČSN 06 0310.

## **Bezpečnost práce**

Při všech pracích budou dodrženy platná nařízení a předpisy BOZP.

BOZP na staveništích řeší zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, vyhlášky č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vyhláška č. 87/2000 Sb. Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky: pracovní oděv, koženou pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní rukavice, ochrannou přilbu, chrániče sluchu, respirátory, záchranné pásy a nástavná lana pro práce ve výškách, ochranné brýle, štíty a rukavice pro pálení autogenní soupravou, od výšky 1,5 m musí být pracovníci zajištěni proti pádu.

Veškeré instalace musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN a EN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy ( bezpečnost práce, požární ochrana), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním práce smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

Při realizaci je nutno dodržovat stanovené technické a technologické postupy, stanové příslušnými normami. Při montáži je nutné dodržovat zásadu, aby stavba a její okolí nebylo obtěžováno hlukem a zvýšenou prašností.

Provedení stavby i jednotlivých dílů musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

### **Pokyny pro montáž**

Při realizaci díla je montážní organizace povinna se řídit ustanoveními vyhlášky č. 324/1990 Sb. „ Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, nař. vl. č. 495/2001 Sb. „ Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a dále stavebním zákonem v plném znění.

Stavbyvedoucí realizační organizace musí být osoba splňující podmínky stanovené zák.č. 183/20006 Sb.

Montáž zařízení je nutno provádět podle montážních návodů vydaných výrobcí jednotlivých zařízení.

### **Protipožární opatření**

Rozvody potrubních systémů budou řešeny v souladu s normou ČSN 73 0872.

### **Technické údaje:**

Roční spotřeba tepla ÚT	70 GJ
Roční spotřeba zemního plynu	2 400 m <sup>3</sup>

### **Poznámka:**

Vytápění bude provedeno v souladu s platnými normami a vyhláškami , zejména vyhl. MPO ČR č. 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.