

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

Rozvody kabely CYKY-J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY-O 3x1,5 pod omítkou

Vypínač č.1, fy ABB, typ TANGO, +1,2m

Q

Vypínač č.2, fy ABB, typ TANGO, +1,2m

Přepínač č.5, fy ABB, typ TANGO, +1,2m

Q

Препінач ч.6, fy ABB, typ TANGO, +1,2m



Tracítko č.1/0, fy ABB, typ TANGO, +1,2m

3

Ventilátor 50W/230V s jím 100mm (délka VZT) s výměnou s ventilátorem přes dobřovské relé v K1158 pod vnitřním v m. 006

[RP]

Podřízný vestavný ocelonlechový rozvaděč prodejnů IP40/20 osazen svodiči třeznědí T3

Rozvadeč napojen kabelem CYKY-J 5x10 + CYA 16 z hlavního rozvadeče objektu, vedeno pod omítkou, poté v podhledu.

LEGENDA SVÍTIDEL

A

Zářilkové svítidlo 2x28W, fy THORN, typ JUP3 D 2X28W T16 HF DSB 840, IP20 (přisazené)

2


Zářivkové svítidlo 2x28W, fy THORN, typ OMEGA2 4X14 T16 HF DSB L000, IP20 (vestavné)

⌈

Zdrívkové svietidlo 2x26W, fy THORN, typ DANUBE 2x26W TC-DEL HF PR RD L AL WHI, IP65 (prísazené)

Zářivkové svítidlo 1x14W, fv THORN, typ CIMI 114W HF OP, IP44 (nad umývadlem +2.0m, nad pracovní plochou 1.4m)


Nonizované LED svítidlo 1x3W s niklotermem fy THORN typ WGR COMP LED 1x3W E3NM WHI IP65 (nástěnné +2,5m)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PROCHA M ²
001	CHODBA	37,79
002	KANCELÁŘ	25,52
003	KUCHYŇKA	3,60
004	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	41,66
005	SKLAD	3,20
006	PŘEDŠÍŇKA	3,17
007	WC MUŽI	1,40
008	WC ŽENY	1,40
009	SPRCHA, ÚKLID	3,14
		120,88

**SCHEMA ZAPOJENÍ VENTILÁTORU
POMOCÍ SPÍNAČŮ č.2**



Upozornění : Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50HZ,400V/TN-C-S

UČHRANA PRED URAZEM EL. PROUDOM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2

+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM

+ OCHRANŮM DOPLNJICIM POSPOJOVÁNIM

NÁZEV A MÍSTO AKCE :						
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, OPAVA						
ZŘÍZENÍ PORADENSKÉHO PRACOVISTĚ PRO RODIČE						
INVESTOR : ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ						
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb						
Zařízení silnoprůdné elektrotechniky včetněbleskosvodů						
NÁZEV VÝKRESU :						
Umělé a nouzové osvětlení 1.PP						
<div>KAMIL KRÁTKÝ Projektovaní elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň T el.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kralky@seznam.cz</div>						
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :				Č.P.ŘE.		
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773				1	2	3
PODPIS :						
PROJEKTANT PROFESE :				4	5	6
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773				7	8	9
PODPIS :				Č. VÝKR.		
STUPEŇ PD : DPS						
MĚŘITKO : 1:75						
DATUM : DUBEN 2016				D.1.4-02		