


PŮDORYS 1.NP - VÝŘEZ - ELEKTROINSTALACE - M 1:50



LEGENDA ZNAČENÍ:

- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ + KRYT SPÍNAČE  
10A 250V, SPÍNAČE OSADIT 120 cm OD PODLAHY
- NÁSTĚNÉ SVÍTIDLO 100W IP20 - CYKY-J 3xI,5 mm  
OSADIT VE VÝŠCE 200-220 cm OD PODLAHY
- TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TAHOVÉ, Úp 2x0,5 mm, SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ  
OSADIT DLE VÝHLÁŠKY č. 398/2009Sb.  
u záchodové mísy i se šňůrkovým spínačem - kabeláž upřesnit dle dodaného systému
- TYPOVÁ SESTAVA - MODUL KONTROLNÍ S ALARMEM (světelný a zvukový)  
SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO K VYPNUTÍ POPLACHU - u vstupu do kabinky  
Kabeláž upřesnit dle dodaného systému
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S NÁHRADNÍM ZDROJEM  
DOBA ZÁLOHY 1 hod.

OP - CY 6 mm

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SOUSTAVA 3+PE+N 230V/400V 50Hz

DOPLNĚNÍ OCHRANY O PROUDOVOU OCHRANU

OBJEKT SO-02 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO IMOBILNÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103	
ZŠ B. NĚMCOVÉ - PŘÍSTAVBA k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103		FORMÁT	
		Č. ZAKÁZKY	
		STUPEŇ PD	
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	
PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE		1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		D-04	



Biřovice 241111, 746 01 Opaava - vřídunee ISO 9001 2, pětio, mobil: 777 85 68 78  
775 077 436 e-mail: jan.pospisil@prospisilprojekt.cz, petril.leser@seznam.cz