

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
2.01	Odborná učebna III	52,06
2.02	Kabinet	14,66
2.03	Odborná učebna III	30,11
2.04	Chodba	21,37
2.05	Schodiště	11
2.06	Chodba	17,5

Celková plocha [m²]: 146,7



LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Kabeláž provedena kabely CYKY v podhledu a pod omítkou
Svítlidla zářivková a nouzová v soc. zázemí aj. – CYKY–J 3(5)x1,5
Ovládání spínači v zázemí – CYKY–O 3x1,5
- ♂ Vypínač č.1, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
⚡ Přepínač č.5, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
⦿ Tlačítko č.1/0So, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m (ovládání přes impulsní relé)

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 LED svítidlo 33W/4200lm, IP44, viz. specifikace (přisazené)
A LED svítidlo 64W/6500lm, IP44, viz. specifikace (přisazené)
N1 Nouzové LED svítidlo 3W/96lm s piktogramem, IP65, viz. specifikace (přisazené, nástěnné)
N2 Nouzové LED svítidlo 3W/96lm bez piktogramu, IP65, viz. specifikace (přisazené, nástěnné)
N3 Nouzové LED svítidlo 1x2,2W bez piktogramu, IP65, viz. specifikace (stropní)
N4 Nouzové LED svítidlo 1x2,2W s piktogramem, IP30, viz. specifikace (přisazené, nástěnné)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Upozornění : Při souběhu kabelů do 1000V s vedením sdělovacím je nutno dodržet odstup min. 20cm!!!

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRÁTKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz						
ZŠ B. NĚMCOVÉ – PŘÍSTAVBA k.ú. OPAVA–PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2663/103		INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
				KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
PROFESE : D.1.4 – Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem				PODPIS :		4	5	6
				PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
				KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773				
				PODPIS :		Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : Umělé a nouzové osvětlení – 2.NP				STUPEŇ PD : DPS		D.1.4–04		
				MĚŘÍTKO : 1:100				
				DATUM : LISTOPAD 2017				