

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek



MMOPX01NVLD9

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 120112/2019 / 16120/2019/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potencionálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 11.10.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Úprava staré Jaktarky“

Zadavatel dne 10. 10. 2019 obdržel 1 dotaz k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Úprava staré Jaktarky“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

„Po konzultaci s odbornou firmou na protlaky a řízené vrtání si myslíme, že navržená metoda bezvýkopového napojení č.p. 111, 130 a 112 nelze provést. Potrubí chráničky nelze protáhnout ze strany od hlavní stoky, dochází ke kolizi s potrubím DN 800, naopak to taky nejde. Dalo by se provést šnekovým vrtáním (tak jako se musí provést ocelové protlaky hlavních stok), ale před místem napojení by musel být výkop. Napojení č.p. 236 taky spíše provést šnekovým vrtáním s ocelovou chráničkou, koncová jáma musí být delší. Prosím tedy o zhodnocení možnosti provádění bezvýkopových metod a úpravě PD a VV do takového stavu, aby bylo proveditelné.“

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na ocenění navržené technologie.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy