

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01NYEV1

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 122954/2019 / 17384/2019/VERZ

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 17.10.2019

Všem potencionálním účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace V. k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu ul. Mostní“.

Zadavatel dne 16. 10. 2019 obdržel 2 dotazy k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce mostu ul. Mostní“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Pro řádné ocenění elastomerových mostních ložisek žádáme o stanovení hodnot minimálního svislého zatížení (Rz min) na jednotlivá mostní ložiska. V tabulce ložisek jsou pouze hodnoty Rz max, hodnoty Rz min chybí.

Odpověď č. 1:

Doplněno a upřesněno – viz nový výkaz výměr

Dotaz č. 2:

U SO 201 u pol.č. 62 je rozpor ve výkazu výměr – část příčníky, kde se domníváme, že je chybně uvedený objem betonu. Mělo by být – dílčí část příčníky $(1,65+2,1+2,1+1,7)*10,5=79,275 \text{ m}^3$, pak celkový objem za položku by měl být $235,025 \text{ m}^3$

62	2018_OTSKP	421335	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 spřahující deska a příčníky z betonu C30/37 XF2	M3	163,300
			2,95(plocha příčného řezu)*56,04=165,318 [A] příčníky $(1,65+2,1+2,1+1,7)=7,550$ [B] nosníky v příčníku (záporná položka) - $0,26*0,65*8*4-0,26*1,0*8*2=-9,568$ [C] Celkem: A+B+C=163,300 [D] z výkresu nosné konstrukce		

Žádáme o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

Opravený výkaz výměr

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že všechny změny, které byly provedeny ve výkazu výměr, jsou zařluceny. V opraveném výkazu výměr jsou zapracovány všechny změny, které zadavatel uveřejnil v rámci vysvětlení zadávací dokumentace I - V.

Nová lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 31. 10. 2019 do 08,30 hodin.

S pozdravem

Hana Fraňková
referenta oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy

Přílohy:

- Písemná výzva k podání nabídek – vyznačena změna lhůty pro podání nabídek
- Zadávací dokumentace - vyznačena změna lhůty pro podání nabídek
- Opravený výkaz výměr