



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
Masarykovo náměstí 5 / 5  
70200 Ostrava

Značka: 9773/V031207/2019/HA

Ostrava, dne: 29.1.2019

**Věc: Rekonstrukce mostu ul. Mostní - SO 351 - Přeložka vodovodu, parc.č. 3316/1, k.ú. Opava-Předměstí**  
*Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 8.3.2017 pod zn.: 9773/V006113/2017CH a dne 2.10.2017 pod zn.: 9773/V023109/2017/CH vč. dodatku vydaného dne 9.10.2017 pod zn.: 9773/V025789/2017/CH. Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali stanovisko „pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí“ dne 14.11.2017 pod zn.: 9773/V027523/2017/CH. Nyní jsme byli požádáni o vydání stanoviska k ohlášení, resp. stavebnímu povolení ke stavbě přeložky vodovodu DN 150 GG.

**Upozorňujeme** investora, že toto stanovisko řeší pouze stavební objekt SO 351 Přeložka vodovodu. Dokumentace ostatních stavebních objektů (SO 201, SO 431, SO 451, SO 461) v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ul. Mostní“ dle vydaného stanoviska ze dne 14.11.2017 pod zn.: 9773/V027523/2017/CH nebyly předloženy. Dokumentace těchto stavebních objektů požadujeme předložit k odsouhlasení!!!

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší stavební objekt SO 351 Přeložka vodovodu, který je součástí stavby opravy stávajícího mostu ev.č. 1b-1 ve špatném stavebním stavu. Stávající vodovod DN150 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s., který vede podél komunikace ul. Mostní je v místě křížení s tokem Opava veden v konstrukci stávajícího silničního mostu. Protože mostní objekt bude rekonstruován tak, že stávající most bude zcela demontován a následně bude vybudován most nový, je nutno v rámci stavby vymístit vodovod z mostního objektu.

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena přeložka z PE potrubí D160 PE100RC SDR11 v délce cca 81 m mimo mostní objekt pod koryto toku Opava. Půdorysně je trasa navržena v souběhu s novým mostním objektem ve vzdálenosti cca 4,0 m od jeho kraje na povodní straně mostu. Pod tokem bude vodovod uložen v chráničce D250 PE100 délky 45 m, která bude pod tok zatažena systémem řízeného vrtání v oblouku o poloměru cca 141 m v rozsahu obou berm a vlastního koryta. Do břehů bude potrubí umístěno v otevřených výkopech, které budou zároveň sloužit jako montážní jámy pro realizaci protlaku. Pod tokem bude mít chránička krytí min. 1,5 m. Vodovodní potrubí bude v chráničce uloženo na kluzných středících objímkách, konce chráničky budou uzavřeny pružnými manžetami. Na obou březích jsou na stávajícím vodovodu stávající šoupátka Napojení na stávající vodovod bude začátku úseku pomocí spojek jištěných proti posunu, na konci úsek bude přeložka protažena až ke stávajícímu šoupátku, které bude nahrazeno novým. Na pravém břehu (vjezd na bermu naproti ul. U Opavice) u opěry 1 bude umístěn podzemní dvojčinný hydrant H80 (kalník) pro možnost odkalení vodovodní shybky. Hydrant bude umístěn na kraji stávajícího sjezdu u pravobřežní hrany toku. Za šoupátkem v začátku úseku bude osazen podzemní dvojčinný hydrant H80 (vzdušník). V rámci tohoto objektu bude vybouráno stávající vodovodní potrubí DN 150 GG v celkové délce cca 75 m.

S uvedenou stavbou přeložky (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Upozornění SmVaK Ostrava a.s.:**

Stanovisko pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce mostu ul. Mostní“ bude vydáno až po uzavření smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby č. 1080/PR/OP/2017.

**Stanovisko k umístění:**

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že navržená přeložka koliduje se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to vodovodním řadem DN 150 GG a zrušeným vodovodem DN 80 L (v našem mapovém podkladu zakreslen žlutou barvou) – viz mapová příloha.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Opava, tel. č.: 553 699 131; kanalizace – středisko kanalizačních sítí Opava, tel. č.: 553 616 665). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází vodovodní řady DN 80 GG, DN 80 GGG, kanalizační řady DN 400 KAM, DN 300 PP, DN 300 KAM v majetku SmVaK Ostrava a.s. a zrušený kanalizační řad DN 330 B (v našem mapovém podkladu zakreslen žlutou barvou). Tyto zařízení je nutno respektovat včetně jejich ochranného pásma – viz. Podmínky týkající se realizace stavby.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

**Připomínky k projektové dokumentaci:**

- PD je zpracována v souladu s našimi podmínkami. Nemáme připomínek.

**Podmínky týkající se realizace stavby přeložky :**

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku SmVaK Ostrava a.s., které je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozováno ve veřejném zájmu, požadujeme, aby investor stavby, která přeložku vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.** V případě potřeby možno kontaktovat – tel. 596 697 203, [prelozky@smvak.cz](mailto:prelozky@smvak.cz).
- Před zahájením prací investor projedná se zaměstnanci SmVaK Ostrava a.s. postup, kontrolu a koordinaci prací na přeložce a stavbě, která přeložku vyvolala. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky, včetně harmonogramu prací pro možnost kontroly dle příslušné smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby č. 1080/PR/OP/2017.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno proti případnému poškození.
- V místech souběhu přeložky a zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce (kanal. šachta č. 1762 – hl. 3,85 m, kanal. šachta č. 1659 – hl. 3,2 m).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.

- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky), bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 24



Ing. Martin Veselý, MBA  
technický ředitel

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.