

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPX01OUF9V

Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 4166/2020 / 22342/2019/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potencionálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 10.01.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace II. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Hrnčířská 13, 15, 15a“ (výměna oken, zateplení)

Zadavatel dne 9. 1. 2020 obdržel 2 dotazy k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Hrnčířská 13, 15, 15a“ (výměna oken, zateplení) zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

„1) V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr není uvedena povrchová úprava Zámečnických prvků s ozn. Z1, Z2, Z3.

Žádáme tímto o doplnění informací.“

Odpověď č. 1:

Povrchová úprava zámečnického výrobku s ozn. Z1 viz strana č. 11 Technické zprávy – žárový pozink s povrchovou úpravou komaxit v barevném odstínu RAL 9007.

Výrobky s označením Z2 a Z3, jelikož se jedná o výrobky zabudované, budou opatřené pouze základním nátěrem.

Dotaz č. 2:

„2) Zámečnický prvek s ozn. Z/1 dle platné ČSN 74 3305/dodatku/ od 1.1.2019, stanovuje mezeru mezi prvky zábradlí 80mm, ve výkresu je zakótována větší a dále dolní vodorovná pásovina , má být zároveň s balkonovou deskou.

Žádáme tímto o prověření, zda takto navržené zábradlí není v rozporu s ČSN.“

Odpověď č. 2:

Zámečnický výrobek s ozn. Z1 – balkonové zábradlí – vzhledem k novele ČSN 74 3305 bude upraven následovně: osová vzdálenost svislých tyčí z ploché oceli bude z původně uvedených 100 mm upravena na 85 mm.

Ostatní parametry, jako výška spodní pásnice nad podlahou balkonu, stejně tak předstup zábradlí vzhledem k okraji balkonové desky jsou v souladu se zmíněnou ČSN 74 3305. Detailní úprava bude řešena v rámci dílenské dokumentace (viz SoD čl. III. odst. 3.1.) při realizaci stavby. Tato úprava nemá vliv na množství uvedené v položce č. 161, oddíl 1.1., jelikož množství uvedené v soupise prací bylo kalkulováno vč. rezervy. Nově vypočtené množství je v tomto případě v limitu této položky. Výkaz výměr tedy zůstává beze změn.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy