

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.10.2019
SPIS.ZNAČKA: S-KHSMS 55967/2019/OP/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 55967/2019/OP/HOK
VYŘIZUJE: RNDr. Iveta Nováková
TEL.: 553668855
E-MAIL: iveta.novakova@khsova.cz

DATUM: 24.10.2019

Michael Boček
Záhumenní 27
747 21 Kravaře

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Opavy IČ: 00300535, zastoupeného na základě plné moci ze dne 10.10.2019 Michaelem Bočkem se sídlem Záhumenní 27, Kravaře, přijatou dne 21.10.2019, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Stavební úpravy objektu Kina Mír – instalace technologie chlazení vzduchotechniky“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení „Stavební úpravy objektu Kina Mír – instalace technologie chlazení vzduchotechniky“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Opavy IČ: 00300535, zastoupeného na základě plné moci ze dne 10.10.2019 Michaelem Bočkem se sídlem Záhumenní 27, Kravaře, přijaté dne 21.10.2019, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Stavební úpravy objektu Kina Mír – instalace technologie chlazení vzduchotechniky“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Dokumentace řeší doplnění technologie VZT o chlazení a instalaci dvou chladících kondenzačních jednotek , které budou umístěny před štitovou zdí směrem do dvora. Jednotky typ AJY162LALBH o akustickém tlaku $L_{pA} = 67$ dB/1m budou odstíněny hlukovou stěnou o rozměrech dle výsledků výpočtu předložené Hlukové studie – Ing. Jan Krömer - AI, říjen 2019, která výpočtem dokládá dodržení hyg. limitů hluku pro denní i noční dobu ($\max L_{AeqT} = 32,5$ dB při limitu 50/40 dB) .

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu:

1x adresát, 1 list DS

1x KHS, ÚP Opava, odd. HOK 1 list

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

RNDr. Iveta Nováková, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00