



Vážený pan  
Ing. Zbyněk Novák  
Čajkovského 1595/49  
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1102455182

VYŘIZUJE / LINKA  
Skotnica / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ostrava / 2019-01-22

**Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE**

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD s umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení: **SÍDLIŠTĚ KYLEŠOVICE – 17. LISTOPADU, veřejné osvětlení** k.ú. Kylešovice. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého VN 22kV a nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č. 222/1994 Sb. za jehož účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - veškeré výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelů;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního a stavebního řízení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

**Ing. Libor Socha**  
Vedoucí oddělení SEM Sítě