

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek



MMOPX01PDUFS

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 23716/2020 / 2366/2020/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potenciálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 24.02.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kostel sv. Václava - střecha“

Zadavatel dne 21. 2. 2020 obdržel 2 dotazy k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kostel sv. Václava - střecha“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpovědi uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

*„-- 1. nutné lešení kolem celého kostela
v rozpočtu pouze 1.strana a to s valbou(valba mylně uváděna na východní straně),spíše západní
nutné lešení založené na měděné plechové po obou stranách
taktéž lešení z boku od dolního náměstí a zde umístění výtahu pro dopravu materiálu“*

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na výměně střešní krytiny dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, tj. na montáži lešení pouze ze strany ul. Pekařská s tím, že výměna krytiny včetně souvisejících prací bude probíhat zevnitř půdního prostoru po rozebrání příslušné části bednění, resp. vně střechy po zajištění bezpečnosti pracovníků (úvazy).

Dotaz č. 2:

*„2. okapový systém z předzvětralé(oxidované)mědi se nevyrábí,tudíž by se muselo vše vyrábět po staru
tzn.ručně,žlaby 40 z tabulí, žlabové háky z měděné pásoviny opláštěné oxidovanou mědí což je finančně
náročné.“*

Odpověď č. 2:

Zadavatel informuje účastníky zadávacího řízení na skutečnost, že v položkách č. 50-56 (popřípadě jinde v zadávací dokumentaci) neplatí informace uvedená v závorce, tj. „(předem oxidovaného)“. Pro výměnu příslušné části klempířských konstrukcí je možno použít klempířské prvky z „přírodní“ mědi.

Zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek v elektronické podobě **do pondělí dne 9. 3. 2020 do 08:30 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 1: stanoviska OHAAÚP (oddělení památkové péče)

Příloha č. 2: stanoviska NPÚ (národního památkového ústavu)
Příloha č. 3: písemná výzva k podání nabídek
Příloha č. 4: zadávací dokumentace

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy