

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy
Oddělení veřejných zakázek



MMOPX01PG6KO

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 25938/2020 / 2366/2020/VERZ

Vyřizuje: Ing. Milena Skazíková

všem potencionálním účastníkům

Pracoviště:

Telefon: 553 756 431

Fax: 553 756 141

E-mail: milena.skazikova@opava-city.cz

Datum: 28.02.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace III. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kostel sv. Václava - střecha“

Zadavatel dne 27. 2. 2020 obdržel 1 dotaz k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kostel sv. Václava - střecha“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tento dotaz odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

„je možné provést montáž závěsného lešení, a to ukotveného na chemické kotvy do zdi pod římsou nad plechovými krytinami na obě strany?“

Odpověď č. 1:

Vzhledem k historickému charakteru stavby kostela sv. Václava jsou zásahy do zdiva, vyvolané kotvením závěsného lešení pod římsou nad plechovými krytinami, nežádoucí z důvodu možného poškození zdiva této historické stavby. Z tohoto důvodu zadavatel použití závěsného lešení neumožní.

S pozdravem

Ing. Milena Skazíková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy