



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Opava

746 01 Opava, Těšínská 39



Č.j. HSOS-9724-2/2019

Vyřizuje: Ing. Roman Holubec
Tel.: 950745120
E-mail: roman.holubec@hzsmsk.cz

Opava 05.11.2019

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00BJUCG

NV-PRO PO, s.r.o.
Starobělská 730/45
700 30 Ostrava

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce - výměna výtahu, Seniorcentrum Opava, p.o.
Místo stavby: Opava, Rolnická 1550/24
Stavebník – investor: Seniorcentrum Opava, p.o., Rolnická 1550/24, 747 05 Opava, IČ: 71196943
Předložená dokumentace: povolení změny stavby před dokončením

Popis stavby: Z důvodu instalace evakuačního výtahu budou provedeny úpravy schodiště na chráněnou unikovou cestu typu B (přetlakové větrání) vč. východu na volné prostranství, v 1PP vytvořena místnost (požární úsek) pro náhradní zdroj evakuačního výtahu a související.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 11.10.2019. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Támara Krupicová, číslo ČKAIT 1103670, datum 10/2019).
- Projekt vzduchotechniky – přetlakové větrání schodiště objektu (zpracovatel Ing. Jiří Krajcar, číslo ČKAIT 1100325, datum 10/2019).

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Roman Holubec
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení