


*Napěťová soustava :* *TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)*

*Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:*

*Základní :* *Izolací, kryty a přepážkami*

*Při poruše :* *Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ*

*Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky*

*Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním*

*Připojená venkovní zařízení SSZ*

*Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem*

*Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním*

*Poznámka:*

*Elektroměrový rozvaděč bude ze dvou oddělených částí.*

# PS 453

| | | |
|---|---|---|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Obrdlík |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Obrdlík |
| VYPRACOVAL | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Obrdlík |
| KRESLIL | | |
| KONTROLOVAL | Ing. Luděk Obrdlík | Ing. Obrdlík |


**PK SSZ Obrdlík**
Ing. Luděk Obrdlík
Ečerova 3, 635 00 Brno
Tel.: 543 232 880


| | |
|---|---|
| KRAJSKÝ ÚŘAD | Moravskoslezský |
| INVESTOR | Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava |
| NÁZEV AKCE | **Opava – telematika**<br>**PS 453 SSZ Praskova - Nádražní okruh** |
| NÁZEV VÝKRESU | **Napájení SSZ** |

| | |
|---|---|
| DATUM | září 2019 |
| FORMÁT | 3 A4 |
| MĚŘÍTKO | |
| STUPEŇ | DSP + DPS |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 12/2019 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO | 2312 |
| ČÍSLO SOUPRAVY | |
| ČÍSLO VÝKRESU | 04 |