



ZÁSUVKOVÁ INSTALACE - Půdorys 1. PP

M 1 : 75

LEGENDA:

RS1

- SVĚTELNÝ ROZVADĚČ
- ZÁSUVKOVÉ KABELOVÉ TRASY
- ZÁSUVKA IP20, IP44, výška instalace 1200mm od podlahy
- INSTAL. KRABICE, IP44, NA POVRCH
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, 2x230V/16A, 1x400V/32A/5p, IP44, výška instalace 1400mm od podlahy

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI
0.06	DMÝCHÁRNA
0.07	SCHODIŠTĚ
1.01	MÍSTNOST HRUBÉHO ČIŠTĚNÍ
1.02	CHODBA
1.03	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR
1.04	ROZVODNA
2.01	DENNÍ MÍSTNOST
2.02	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
2.03	ŠATNA
2.04	CHODBA

KABELOVÉ TRASY:

- 1 1 KABELOVÁ TRASA - PVC LIŠTA 120x40 /NA ZDI/
- 2 2 KABELOVÁ TRASA - PVC LIŠTA 80x40 /NA ZDI/
- 3 3 KABELOVÁ TRASA - PVC LIŠTA 40x20 /NA ZDI/
- 4 4 KABELOVÁ TRASA - PVC LIŠTA 20x20 /NA ZDI, NA STROPĚ/
- 5 5 KABELOVÁ TRASA - POD OMÍTKOU
- 6 6 KABELOVÁ TRASA - V SÁDROKARTONOVÉM STROPU

PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH PLASTOVÝCH LIŠTÁCH.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
PROTOKOL O STANOVENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů JE UVEDEN V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.3:2018/ Z1:2019/ Z2:2019:
OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYK. NAPĚTÍM - PŘI PORUŠE - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
U ZÁSUVK PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA, JE POŽÁDOVÁNO DOPLNŮJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYK. NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ - IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<div><div></div><div>PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MAR. HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265</div></div>				
Stavebník : Statutární město Opava Stavba : Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace část : D.1.6.2 SO 06.2 Sdružený provozní objekt ČOV D.1.6.2–e.4 Stavební elektroinstalace Obsah : DISPOZICE ZÁSUVKOVÉ INSTALACE - 1. PP		PROJEKTOVAL	VALOŠEK	
		KONTROLOVAL	Ing. STACH	
		SCHVÁLIL	Ing. STACH	
		Č. zakázky	20030	
		Kótováno v mm	Měřítko	
		Datum 8/2020	1 : 75	
		Stupeň DPS		
		CAD		
		Původní výkres		
			D.1.6.2-e.4-08	List 1/3